

Nr sprawy: IR. 3410/16/10

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

1. Prosimy o podanie ile prób badania grubości nawierzchni bitumicznej, będzie żądał Zamawiający na każdej warstwie. Jest to niezbędna informacja do wyliczenia ceny ryczałtowej.

Odp.: Zamawiający będzie wymagał wykonania trzech odwiertów dla każdej warstwy bitumicznej (3 odw. x 2 warstwy) , w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Wykonywanie odwiertów będzie wykonywane w obecności Zamawiającego, a próbki zostaną przekazane Inwestorowi. Koszty odwiertów ponosi Wykonawca.

2. Czy po zakończeniu inwestycji trzeba będzie przekazać Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną powykonawczą ?

Odp.: Tak, trzeba będzie przekazać Zamawiającemu - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza stanowi jeden z dokument odbiorowych. Koszt opracowania dokumentacji leży po stronie Wykonawcy w cenie ryczałtowej.