

Numer ogłoszenia: 164578 - 2013; data zamieszczenia: 25.04.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 156820 - 2013 data 19.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierutowie, ul. Zielona 4a, 56-420 Bierutów, woj. dolnośląskie, tel. 71 314 65 11, fax. 71 314 60 07.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, tj. wykonanie studni do głębokości 42 m. w obrębie Gminy Bierutów w terminie do dnia 22.07.2013 r. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje: - wykonanie wiercenia do głębokości 42 m. w dwóch kolumnach rur 20, końcówka 18 z zabudową rur DN 250/280 w ilości 39 mb; - zabudowa otworu filtrem chromowym typu Johnson DN 250/272, 6,5 bar lub równoważnym; - wykonanie obudowy studni DN 1500x2000 z armaturą, bez kopcowania; - dostawa z montażem agregatu pompowego SP 46 - 5 N = 7,5 kW; - wykonanie jednego kompletu analiz mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody..

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, tj. wykonanie studni do głębokości 42 m. w obrębie Gminy Bierutów w terminie do dnia 22.07.2013 r. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje: - wykonanie wiercenia do głębokości 42 m. w dwóch kolumnach rur 20, końcówka 18 z zabudową rur DN 250/280 zgodnie z zatwierdzonym projektem; - zabudowa otworu filtrem chromowym typu Johnson DN 250/272, 6,5 bar lub równoważnym; - wykonanie obudowy studni DN 1500x2000 z armaturą, bez kopcowania; - dostawa z montażem agregatu pompowego Grundfos SP-95-3; - wykonanie jednego kompletu analiz mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody..