

Bierutów, dnia 17.09.2013 r.

IR. 2710.9.2.2013.RK

Zapytania nr 2 z odpowiedziami

Miasto i Gmina Bierutów podaje odpowiedź na zadane pytanie:

1. Czy inwestor dopuszcza zastosowanie rur PE lub PP?
odp.: NIE, Inwestor nie dopuszcza zastosowania rur PE lub PP.
2. Proszę o udostępnienie obliczeń hydraulicznych lub podanie jakie będą przepływy dla poszczególnych odcinków kanalizacji.
odp.: Do obliczeń przyjęto przepływ 0,6525 m³/s bezpośrednio wynikający z powierzchni działki odwadnianej o powierzchni 8ha, położonej w rejonie ulicy Tęczowej w Bierutowie.
3. Czy inwestor posiada uzgodnienia z Drogami Wojewódzkimi, w jakiej odległości od drogi powinny znajdować się studnie SO i SO' .
odp.: TAK, Inwestor posiada uzgodnienia z Drogami Wojewódzkimi. Miejsce wbudowania studni SO i SO' zgodnie z projektem.
4. W przypadku zastosowania rur betonowych w jaki sposób włączyć wpusty uliczne nie włączone w studniach?
odp.: Wpusty uliczne nie włączone w studniach należy włączyć na siodło lub wkładkę zgodnie ze sztuką budowlaną.
5. W jakiej odległości od siebie powinny być posadowione studnie?
odp.: Miejsce posadowienia zgodnie z projektem.
6. Jaka powinna być średnica zewnętrzna studni?
odp.: Średnica zewnętrzna studni jest wynikiem technologii produkcji.
7. Czy inwestor posiada zgodę mieszkańców na rozebranie części ogrodzenia wzdłuż ulicy Solnickiej?
odp.: Prace nie wchodzi na tereny prywatne przy ul. Solnickiej.
8. Czy inwestor posiada zgodę na wyłączenie kanalizacji sanitarnej podczas kolizji z nowo-budowanym kolektorem deszczowy?
odp.: Zgodnie z projektem nie występują kolizje z kanalizacją sanitarną.
9. Czy inwestor posiada profil dokumentacji projektowej?
odp.: TAK, profil dokumentacji projektowej zamieszczona na stronie internetowej www.bierutow.pl
10. Czy Zamawiający dopuszcza aby studnie i rury pochodziły od innych producentów?
odp.: NIE, Zamawiający nie dopuszcza aby studnie i rury pochodziły od innych producentów, ma być zastosowany jeden system producencki.