

IR. 2710.1.3.2014.JP

**Zapytanie nr 3 z odp.**

Miasto i Gmina Bierutów podaje odpowiedź na zadane pytanie:

1. Zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie wymiarów każdej z elewacji, zarówno szerokości jak i wysokości. Jeżeli jest taka możliwość proszę o udostępnienie rysunków w formacie dwg. celu dokonania dokładnych przedmiarów robót. Nie jest możliwe wykonanie przedmiarów bez podania tych informacji.

**odp.: Parametry elewacji:**

**1) Budynek przy ul. E. Plater 7:**

- długość: 17,0 m
- wysokość: 9,5 m;

**2) Budynek przy ul. Wrocławskiej 25:**

- długość: 8,5 m
- wysokość: 12,0 m;

**3) Budynek przy ul. Wrocławskiej 26:**

- długość: 11,5 m
- wysokość: 12,0 m;

**4) Parametry elewacji budynku przy ul. Wrocławskiej 19 podane są na odrębnym rysunku.**

**Zamawiający nie posiada rysunków w formacie dwg.**

2. Mam uprzejmą prośbę o podanie następujących informacji niezbędnych do wyceny przepony przeciw-wodnej:

1) Jaka jest grubość murów istniejących w każdym z budynków

2) **odp.: Grubość murów istniejących w każdym z budynków wynosi 90 cm;**

3) Czy wszystkie mury są wykonane z cegły?

**odp.: Tak, wszystkie mury wykonane są z cegły;**

4) Jaki zastosowano rodzaj zaprawy, czy jest to zaprawa wapienno-piaskowa, czy też cementowo-wapienna.

**odp.: Zastosowano zaprawę cementowo-wapienną.**

3. Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wzoru umowy. Zamawiający wymaga oświadczenia o akceptacji wzoru umowy, który to wzór nie jest dostępny w BIP.

**odp.: Wzór umowy zamieszczony jest w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna w BIP. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.**