

Bierutów, dnia 30.05.2014 r.

IR. 2710.13.2.2014.JP

**Zapytanie nr 2 z odp.**

Miasto i Gmina Bierutów podaje odpowiedź na zadane pytanie:

1. Jakiej grubości prefabrykowany podkład należy zastosować pod nawierzchnię z trawy sztucznej na wybiegach bieżni i terenie przyległym? Grubość ta nie jest wskazana w specyfikacji, zaś sama mata elastyczna nie widnieje na przekrojach warstw.

**odp.: Zamawiający informuje, iż podbudowę, przekroje warstw należy zastosować identycznie jak dla nawierzchni pod bieżnię.**

2. Czy zgodnie z rysunkiem nr 4 nawierzchnie poliuretanową (bieżnia oraz zakole) należy wykonać w 2 kolorach? Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni w jednym kolorze (czerwonym)?

**odp.: Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni w jednym kolorze (czerwonym).**