ZESTAW WODOMIERZOWY
zawór odcinający DN80
filtr siatkowy DN80
wodomierz trubkowy MWN50 qn=25m3/h
zawór antyskażeniowy EA DN80
zawór regulacyjny C906 DN40
zawór odcinający DN80

zestaw hydroforowy COR-1 MVE-2G-GE
dla wody ppoż Q=7,2 m³/h H=15,0mH₂O

rura ochronna DN200
c.d. wg projektu HDPE SDR11 ø110x10,0
przyłącza wodociągowego
(projekt zagospodarowania terenu)

pomieszcz. na sprzęt sportowy
A: 32,68 m2

pomieszcz. na sprzęt sportowy
A: 300,81 m2

stol DN32

sala sportowa
A: 1 269,65 m2

hala
01
A: 40,42 m2

pokój admin.
A: 9,36 m2

pokój admin.
A: 11,38 m2

pokój admin.
A: 11,12 m2

WC niepeł.
A: 5,54 m2

WC damski
A: 5,04 m2

WC męski
A: 4,97 m2

WC parzące
A: 6,01 m2

przedsionek
A: 3,50 m2

przedsionek
A: 4,79 m2

przedsionek
A: 2,79 m2

szatnia
A: 20,16 m2

szatnia
A: 10,20 m2

szatnia niepeł.
A: 8,59 m2

szatnia niepeł.
A: 8,59 m2

szatnia trenerów
A: 12,78 m2

szatnia trenerów
A: 12,79 m2

WC trenerów
A: 1,35 m2

WC trenerów
A: 1,35 m2

WC trenerów
A: 1,43 m2

WC trenerów
A: 1,43 m2

WC trenerów
A: 1,43 m2

WC trenerów
A: 1,43 m2

WC trenerów
A: 1,43 m2

WC trenerów
A: 1,43 m2

umywalnia
A: 14,24 m2

umywalnia
A: 14,24 m2

umywalnia
A: 14,24 m2

umywalnia
A: 14,24 m2

umywalnia
A: 14,24 m2

przedsionek
A: 2,62 m2

przedsionek
A: 2,62 m2

pom. porz.
A: 14,77 m2

pom. porz.
A: 14,77 m2

pom. na sprzet sportowy
A: 11,00 m2

sala ćwiczeń
A: 50,72 m2

łazienka trenerów
A: 4,01 m2

łazienka trenerów
A: 4,01 m2

łazienka niepeł.
A: 6,25 m2

łazienka niepeł.
A: 6,25 m2

studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej

studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej

przewody prowadzić nad sufitem podwieszonym

rura ochronna DN200
c.d. wg projektu
przyłącza kanalizacji sanitarnej
(projekt zagospodarowania terenu)

rura ochronna DN200
c.d. wg projektu
przyłącza kanalizacji deszczowej
PCVS 0,16 (projekt zagospodarowania terenu)

rura ochronna DN200
PCVS 0,16 c.d. wg projektu
przyłącza kanalizacji deszczowej
(projekt zagospodarowania terenu)

rura ochronna DN200
c.d. wg projektu
przyłącza kanalizacji sanitarnej
(projekt zagospodarowania terenu)

rura ochronna DN200
c.d. wg projektu
przyłącza kanalizacji sanitarnej
(projekt zagospodarowania terenu)

rura ochronna DN200
c.d. wg projektu
przyłącza kanalizacji deszczowej
(projekt zagospodarowania terenu)

rura ochronna DN200
c.d. wg projektu
przyłącza kanalizacji deszczowej
(projekt zagospodarowania terenu)

rura ochronna DN200
c.d. wg projektu
przyłącza kanalizacji deszczowej
(projekt zagospodarowania terenu)

PCVS 0,11
PCVS 0,16
PCVS 0,16 c.d. wg projektu
przyłącza kanalizacji deszczowej
(projekt zagospodarowania terenu)

ø90x3,0
ø90x3,5
ø75x5,0
ø56x3,0
ø50x3,0

ø90x8,2
ø90x12,5
ø32x4,5
ø75x6,8
ø75x10,4
ø63x8,7
ø63x5,8
ø50x4,6
ø32x3,0
ø32x4,5
ø25x3,5
ø20x2,8
ø20x1,9
ø20x2,1
ø63x5,0
ø50x6,9
ø40x5,6
ø40x3,7

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W9 W10 W11

T1 TM1

PS

PKWI

LEGENDA:

- Instalacja ciepłej wody użytkowej PP STABI PN20
- Instalacja wody cyrkulacyjnej PP STABI PN20
- Instalacja wody zimnej PP STABI PN20
- stal DN25 — Instalacja wody przeciwpożarowej stal ocynkowana
- Instalacja wewnętrznej kanalizacji sanitarnej
- Instalacja wentylacji kanalizacji sanitarnej
- Instalacja kanalizacji deszczowej
- Hy25 z zawór hydrantowy Hy25 w szafce podtynkowej
- W11 wpust dachowy
- PK9 pion kanalizacji sanitarnej
- bateria umywalkowa(natryskowa)
- TM1 mieszacz termostatyczny
- zawór kulowy odcinający
- zawór czerpalny ze złączką do węża
- ø90x8,2 dwg wody zimna
- ø110x10,4 dwg wody ciepła
- ø50x4,7 dwg wody cyrkulacyjna

Do pomiaru zuzycia ciepłej wody w budynku Sali Sportowej przewiduje się montaż wodomierza trubowego MWN50 qn=25 m³/h na przewodzie wody zimnej doprowadzającej wodę do podgrzewacza pojemnosciowego w pomieszczeniu kotłowni

SALA SPORTOWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIERUTOWIE WRAZ Z DOJAZDEM I PARKINGIEM - PROJEKT ZAMIENNY, 56-420 BIERUTÓW UL.KRASIŃSKIEGO 3, DZ. NR:1;7.4/3;6/2- AM 22-NR 46- AM 23

RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD.-KAN. S-2

PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE SANITARNE

INWESTOR	URZĄD MIASTA I GMINY W BIERUTOWIE UL. MONIUSZKI 12, 56 - 420 BIERUTÓW	skala 1:100
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MODULO WOJCIECH WAWRZYNIAK UL. KARKONOSKA 10, 53-015 WROCŁAW	WROCŁAW 05.2009

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
INSTALACJE SANITARNE

Gł. PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. WOJCIECH WAWRZYNIAK UPR NR 189/00/DW	
PROJEKTANT	MGR INŻ. ALEKSADER DUDEK UPR. NR 198/99/DW	
OPRACOWAŁ	MGR INŻ. MAREK BORKOWSKI	
OPRACOWAŁ	MGR INŻ. MARTA LICHWA	
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. BOLESŁAW DUDEK UPR. NR 185/70	