





LEGENDA

-  Klimatyzator ścienny
-  Jednostka zewnętrzna klimatyzatora kasetonowego
-  Instalacja freonowa (rura cieczowa i gazowa)
-  Instalacja odprowadzenia skroplin

UWAGA:

1. Izolacja przewodów wg części opisowej.
2. W przypadku przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć p.poż. poprzez uszczelnienie masą Hilti typ CFS-S ACR o odpowiedniej odporności ogniowej.
3. Odprowadzenie skroplin wpiąć pod umywalkę. Skropliny włączyć przez zasyfonowanie wodne z mechanicznym zamknięciem przeciwapachowym i czyszczakiem.

Rzut parteru - KLIMATYZACJA		SKALA	1:100
		BRANŻA	SANITARNA
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT	BUDYNEK RESTAURACYJNY		
INWESTOR	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie Biskupin 17; 88-410 Gąsawa		
ADRES INWESTYCJI	działka nr ewid. 199/1 obręb Biskupin gmina Gąsawa		
PROJEKTANT	mgr inż. Wojciech Kabaciński KUP/0173/PWOS/09	DATA I PODPIS	10.02.2016 r.
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Zbigniew Przekwas KUP/0141/POOS/06	DATA I PODPIS	10.02.2016 r.
Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Plac Wolności 21; 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80 www.dwg.com.pl		NR RYSUNKU	W5