



MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W BISKUPINIE

Biskupin 17, 88-410 Gąsawa, tel./fax: +48 52 30 250 25
e-mail: sekretariat.muzeum@biskupin.pl
www.biskupin.pl



Zapytanie do Przetargu na:

„Termomodernizację budynków B i C oraz kotłowni na terenie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie z wymianą źródła ciepła”

Pytanie:

Czy w związku ze współfinansowaniem inwestycji ze środków unijnych, Zamawiający wymaga, aby zaprojektowany kocioł na pellet drzewny był przebadany w akredytowanej jednostce badawczej na emisję i zużycie prądu oraz **posiadał potwierdzający to certyfikat** akredytowanej jednostki certyfikującej na emisję i prąd na spełnienie wymagań *Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dla kotłów na paliwo stałe?*

Odpowiedź:

W związku z zapytaniem dotyczącym projektowanego kotła na Pellet drzewny zamawiający wymaga aby proponowany system spełniał normę EN 303-5:2012. Pozostałe parametry określone zostały w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.