


W miejscach krzyżowania się sieci teletechnicznej z kolektorem deszczowym należy zabezpieczyć kabel teletechniczny zgodnie z schematem. Minimalna długość rury osłonowej 1,5 m.

Inwestor:		 Gmina Bolesławiec ul. Rynek 1, 98-430 Bolesławiec	
Jednostka projektowa:		 Projektowanie i Nadzory Inwestorskie Grzegorz Zagórny Stradomia Wierzchnia 111, 56-500 Syców 	
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4722E w m. Mieleszyn na odcinku ok. 1,5km			
Zabezpieczenie sieci teletechnicznej w trakcie robót			
Stanowisko	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień / Specjalność	Podpis
Projektant	inż. Anna Duchnowska	100/DOŚ/06 /spec. inst. sanitarne/	
Asystent	mgr inż. Grzegorz Zagórny	55/DOŚ/04 73/DOŚ/06 /spec. drogowa/	
Stadium: PB	Branża: Sanitarna	Skala 1:20 [cm]	Rysunek nr 5
			Data: 18.01.2018 r.