

Tabela 2 SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ

Nazwa badanego elementu	Parametry elementów pętli zwarciowej										U _z	U _z <230V		
	kabel przewód	L _e	R _e	X _e	R _p	X _p	Z _p	I _b	k	I _a				
-	-	km	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	A	-	A	V	-	
1. Tablica TG – gniazda wtykowe obwód nr 11	YDYpżo 3x2,5	0,038	0,2764		0,2764	-	0,2764	-	0,2764	16	5	80	28	TAK
2. Tablica TG_TPI – gniazda wtykowe obwód nr 7	YDYżo 3x2,5	0,042	0,3055	-	0,3055	-	0,3055	-	0,3055	16	5	80	31	TAK
3. Tablica TG_TPO – zasilanie GPD	YDYpżo 3x4	0,020	0,0909	-	0,0909	-	0,0909	-	0,0909	20	4,5	90	11	TAK

W obliczeniach uwzględniono współczynnik zapasu 1,25