



Oznaczenia aparatów	QG1	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q1
Oznaczenia zacisków									
Opis	KONTROLKA	GNIAZDA WTYKOWE DATA	GNIAZDA WTYKOWE DATA	ZASILANIE GPD KLIMATYZATOR	OŚWIETLENIE	GNIAZDA WTYKOWE PORZĄDKOWE	REZERWA	REZERWA	REZERWA UPS
Moc	--								
Długość kabla									
Przekrój kabla									
Typ kabla	DY1,5	YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x4	YDYpzo 3x4	YDYpzo 3x1,5	YDYpzo 3x2,5	--	YDYzo 5x6

TG_TPO		Nr. projektu:		C
		Nr. rysunku: E10		B
Urząd Gminy Bolesławiec		Data: 07.2010		A
		Utworzone przez:		D
				Nr. 1/1