

ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY
64-000 K O Ś C I A N, ul. Północna 24.
NIP 698-100-31-87
tel./fax (065) 512-30-50

Załącznik do decyzji o pozwolenie
na budowę z dnia 23.05.2007
Nr AB 405A/23740/07

OPINIE I UZGODNIENIA

INWESTOR : URZĄD GMINY W BRODNICY,
63-112 BRODNICA



ZADANIE INWESTYCYJNE : SIEĆ WODOCIĄGOWA DLA WSI
ŻURAWIEC, GMINA BRODNICA.

ADRES : ŻURAWIEC, GM. BRODNICA.

DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2005r.

OBIEKT : SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI DO
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WE WSI ŻURAWIEC, GMINA
BRODNICA - OPINIE I UZGODNIENIA.

BRANŻA : SANITARNA WOD - KAN.

	Imię i Nazwisko	Nr Uprawnień	Podpis
Opracował	Ryszard OWSIANOWSKI	210/90 Pw	
Opracował	Joanna FELSKA		

TOM

EGZ.**1**.....

ZAWARTOŚĆ TECZKI

A. UZGODNIENIA Z INSTYTUCJAMI I URZĘDAMI OPINIUJĄCYMI PRZEBIEG PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ.

1. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wójta Gminy BRODNICA .
2. Warunki techniczne wykonania sieci wodociągowej we wsi Żurawiec.
3. Decyzja Środowiskowa o lokalizacji inwestycji wydana przez Wójta Gminy BRODNICA.
4. Uzgodnienie Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Inspektorat w Śremie, ul. Ogrodowa 39.
5. Uzgodnienie Urzędu Gminy w Brodnicy – lokalizacja sieci w drogach gminnych.
6. Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Śremie .

B. WYPISY UPROSZCZONE Z REJESTRU GRUNTÓW.

C. WYKAZ WŁAŚCICIELI POSESJI, KTÓRZY WYRAZILI ZGODĘ NA ZAPROJEKTOWANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ.

D. OŚWIADCZENIA OSÓB – WŁAŚCICIELI POSESJI KTÓRZY WYRAZILI ZGODĘ NA ZAPROJEKTOWANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ.

E. WYKAZ WŁAŚCICIELI POSESJI, KTÓRZY WYRAZILI ZGODĘ NA ZAPROJEKTOWANIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO.

F. OŚWIADCZENIA OSÓB – WŁAŚCICIELI POSESJI KTÓRZY WYRAZILI ZGODĘ NA ZAPROJEKTOWANIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH.

STAROSTWO GMIŃNE
W ŚREMIE
63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 17
tel. (0 61) 28 37 001; fax 28 29 321

UZGODNIENIA Z INSTYTUCJAMI I
URZĘDAMI OPINIUJĄCYMI
PRZEBIEG PROJEKTOWANEJ
SIECI WODOCIĄGOWEJ

ŻURAWIEC
Gm. BRODNICA

STAROSTWO POWIATOWE
W ŚREMIE
63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 17
tel. (0 61) 28 37 001; fax 28 29 321

Starosta Sremski
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
63-100 Srem ul. Mickiewicza 46

O P I N I A NR GN.ZUDP.7442-13/07

uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: Sieć wodociągowa
Przyłącza wodociągowe

dla: Urząd Gminy w Brodnicy
Adres: Brodnica ul. 63-112 Brodnica

na zlecenie z dnia: 2007.01.28 znak:

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 2007.01.28

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu położonego:

Obręb: Brodnica, ark.m.ew. 3, działki nr 160/1,160/2,157/2,156/2,155/2,
154/2,153/2,152/2,151/2,150/2,149/2
148/2,147/2,146/2,145/2,

Obręb: Górka (Żurawiec), ark.m.ew. 2, działki nr 102/2,147,103,104,116/2,106
107,109,83,82,144,113,115,79/2,78,
77,76,75,73,122,72,69,68,65,62,61/1
61/2,60,59,53,

Jedn.ew.: Brodnica

Podstawa prawna wydania opinii:

art. 7d pkt.2, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 z późn.zm.) oraz § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38 poz.455)

Uwagi i zalecenia na podstawie protokołu z posiedzenia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Sremie z dnia 30 stycznia 2007r. Nr ZUDP/4/07 :

– ENEA S.A. Zakład Dystrybucji Energii

Rejon Dystrybucji Września – Uzgadnia się trasy projektowanej sieci wodociągowej z przyłączami.

Szczegółowe dane o przebiegu energetycznych urządzeń podziemnych uzyskać z materiałów geodezyjnych, przekopów próbnych oraz informacji Placówki Energetycznej w Sremie, gdzie należy zgłosić rozpoczęcie prac ziemnych.

Skrzyżowania i zblizenia wykonać zgodnie z normą PN 76-010-01. W pobliżu oraz w miejscach skrzyżowań z kablami energetycznymi prace ziemne należy wykonać ręcznie.

STAROSTWO POWIATOWE
w SREMIE
63-100 Srem, ul. Mickiewicza 17
tel. (0 61) 28 37 001, fax 28 29 321

- P.W.i K.w Sremie - Uzgadnia się bez uwag.
- Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci - Obszar w Poznaniu
Oddział Paszportyzacji w Poznaniu - Uzgadnia się trasy projektowanej sieci wodociągowej z przyłączami z następującymi uwagami:
 - Na załączonym planie sytuacyjnym urządzenia telekomunikacyjne wkreślono kolorem pomarańczowym (z uwagi na skalę planów wkreśle- nie należy traktować wyłącznie informacyjnie).
 - Prace ziemne w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z należytą dbałością.
 - Szczególną uwagę należy zwracać na skrzyżowaniach z siecią telekomunikacyjną, stosując odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem.
 - Inwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodesu Cywilnego, za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury tele- komunikacyjnej w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek przeprowadzonych robót.
 - Ponadto nadmieniamy, że w wyniku różnych robót nawierzchniowych (regulacja szerokości jezdni, chodników, itp.) należy się liczyć z odchyleniami na planie.
 - Po natrafieniu w trakcie robót ziemnych na urządzenia telekomu- nikacyjne nie naniesione na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić Dział d/s. Współpracy z Firmami Zewnętrznymi w Poznaniu, 61-468 Poznań ul.Klonowa 13/15 tel. 0-61 8329-320 fax 0-61 8329-584.
 - W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych, inwestor opracuje dokumentację projektowo- kosztorysową, która powinna być uzgodniona i zatwierdzona przez nasz zakład oraz zleca wykonanie robót na własny koszt.
 - We wszystkich sprawach dotyczących projektowania i realizacji Waszej inwestycji w pobliżu naszych urządzeń należy się kontakto- wać z T.P. Obszar Pion Sieci w Poznaniu Oddział Ewidencji Zasobów Fizycznych Poznań - Sroda Wlkp.ul.Sportowa 9 pok. 2. tel. 0-61 2865-110, fax 0-61 2865-111.
 - Rozpoczęcie prac związanych z wykonywaniem przedmiotowego zadania należy zgłosić do Działu d/s. Współpracy z Firmami Zewnętrznymi w Poznaniu, 61-468 Poznań ul.Konowa 13/15, tel. 0-61 8329-320, fax. 0-61 8329-584.
- Urząd Gminy w Brodnicy - Uzgadnia się trasy projektowanej sieci wodociągowej z przyłączami w zakresie dróg gminnych oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 75, 116/2 i 122 zgodnie z treścią naszego uzgodnienia z dnia 4 stycznia 2007r Nr UG-5530/2/2007.
- Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat w Sremie - Uzgadnia się trasy projektowanej sieci wodociągowej zgodnie z uwagami zawartymi w naszym uzgodnieniu dnia 22 marca 2006r. Nr 10/2006.
- Powiatowy Zarząd Dróg w Sremie - Uzgadnia się budowę projektowanego przyłącza sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej nr 3463P zgodnie z uwagami zawartymi w naszej decyzji z dnia 14 lutego 2007r. Nr PZD.III.5434-13d/2007.
- Uwaga: - Uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje

POWIATOWE
 WIELKOPOLSKI
 UL. WIELKOPOLSKA 17
 TEL. 28 29 321

pozwolenia na budowę wydawanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

- Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii z poniższym zastrzeżeniem.
- Uzgodnienie traci ważność w wypadku, gdy:
 - inwestor nie zrealizował projektu w okresie 3 lat.
 - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o ustaleniu lokalizacji inwestycji, o pozwoleniu na budowę lub zatwierdzeniu projektu budowlanego została zmieniona lub uchylona.
 - dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

O zaistnieniu wymienionych przypadków inwestor obowiązany jest zawiadomić zespół bezzwłocznie.

Z upoważnienia Starosty

Tadeusz Kwaśny
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

STAROSTWO POWIATOWE
W ŚREMIE
63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 17
tel. (0 61) 28 37 001; fax 28 29 321