

**WYJAŚNIENIE  
TREŚCI SIWZ DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

W dniu 5 lipca 2011 r. do Urzędu Gminy Bukowsko wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO  
ORLIK - 2012, W TYM BOISKA PIŁKARSKIEGO, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO,  
ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ SANITARNO-SZATNIOWYCH W BUDYNKU  
SALI GIMNASTYCZNEJ NA POTRZEBY PROJEKTOWANEGO KOMPLEKSU BOISK WRAZ Z  
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ..**

***Treść zapytania:***

Zamawiający w dokumentacji projektowej mianowicie punkt 5.3 Opisu Technicznego pt: „Rozwiązania techniczne boisk” podaje dwa wykluczające się wzajemnie rodzaje wypełnienia.

Proszę o doprecyzowanie rodzaju wypełnienia sztucznej trawy. Czy zamawiający wymaga aby wypełnienie trawy było zgodne z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd).

***Wyjaśnienia:***

W punkcie nr 5.3 Opisu technicznego podano omyłkowo dwa wykluczające się rodzaje wypełnienia trawy sztucznej EPDM oraz TP; jako wypełnienie trawy syntetycznej należy zastosować granulę EPDM.

Zamawiający wymaga aby wypełnienie trawy było zgodne z badaniem specjalistycznego laboratorium (np.: Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) w związku z powyższym należy przedłożyć odpowiednie dokumenty dotyczące stosowanych materiałów.

Wójt Gminy  
Piotr Błażejowski