

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

W dniu 13 lipca 2011 r. do Urzędu Gminy Bukowsko wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: **BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO ORLIK - 2012, W TYM BOISKA PIŁKARSKIEGO, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ SANITARNO-SZATNIOWYCH W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ NA POTRZEBY PROJEKTOWANEGO KOMPLEKSU BOISK WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.**

Treść zapytań:

1. Zamawiający w odpowiedzi do pytania z dnia 5.07.2011 dotyczącego wypełnienia trawy syntetycznej wybiera EPDM. Zamawiający ogranicza w ten sposób konkurencję oraz zamyka sobie drogę do nowych lepszych technologii. Takim rozwiązaniem jest granulát termoplastyczny. Granulat termoplastyczny jest materiałem pierwotnym wyprodukowanym specjalnie do zasypu traw piłkarskich. Parametry gry na tej nawierzchni są najwyższe. Jest to produkt przyjazny dla zawodników jak i dla środowiska.
2. Czy granulát EPDM jaki wskazuje zamawiający może być materiałem już przerobionym pochodzącym z recyklingu?
3. Jakich dokumentów będzie wymagał zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunku dla wypełniania?

Ad.1

Dopuszcza się stosowanie na zasypkę trawy syntetycznej granulatu SBR

Ad. 2

Granulat EPDM może być materiałem już przerobionym z recyklingu

Ad.3

*WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE NAWIERZCHNI*

Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISASport lub Sports Labs Ltd.), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com).

Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, *lub* aprobatą techniczną ITB, *lub* rekomendacją techniczną ITB, *lub* wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny.

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Podłoże, na którym ma być układana wykładzina powinno być przygotowane zgodnie z instrukcją producenta i powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i stabilne.

Program konserwacji:

- szczegółowe wytyczne na temat programu konserwacji boiska zawiera Karta

Gwarancyjna opracowana przez producenta nawierzchni.

Wójt Gminy Bukowsko  
mgr Piotr Błażejowski