

**WYJAŚNIENIE
TREŚCI SIWZ DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

W dniu 20 lipca 2011 r. do Urzędu Gminy Bukowsko wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: **BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO ORLIK - 2012, W TYM BOISKA PIŁKARSKIEGO, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ SANITARNO-SZATNIOWYCH W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ NA POTRZEBY PROJEKTOWANEGO KOMPLEKSU BOISK WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.**

Treść zapytania :

Firma zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy należy dołączyć próbkę granulatu o wadze 100 g do oferty, i jakie dokumenty należy załączyć do oferty odnośnie granulatu do zasypiania trawy oraz proszę określić rodzaj nawierzchni na boisko wielofunkcyjne czy ma być natrysk czy EPDM? Proszę też o wyjaśnienie, czy do oferty wymagany jest kosztorys?

Odpowiedź.

Zamawiający nie wymaga dołączania próbki granulatu do oferty.

Zgodnie z wcześniejszym wyjaśnieniem nr 2 do treści SIWZ, jako wypełnienie trawy syntetycznej należy zastosować granulację EPDM.

Zamawiający wymaga aby wypełnienie trawy było zgodne z badaniem specjalistycznego laboratorium (np.: Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) w związku z powyższym należy przedłożyć odpowiednie dokumenty dotyczące stosowanych materiałów.

Do oferty wymagany jest kosztorys ofertowy.

Wójt Gminy Bukowsko
Piotr Błażejowski