

**WYJAŚNIENIE Nr 6  
TREŚCI SIWZ DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

W dniu 26 lipca 2011 r. do Urzędu Gminy Bukowsko wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: **BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO ORLIK - 2012, W TYM BOISKA PIŁKARSKIEGO, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ SANITARNO-SZATNIOWYCH W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ NA POTRZEBY PROJEKTOWANEGO KOMPLEKSU BOISK WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.**


**Treść zapytania:**

W związku z odpowiedziami na zadanie jak wyżej zadajemy pytanie, czy Zamawiający może jednoznacznie określić jaki rodzaj wypełnienia należy zastosować przy zasypaniu trawy syntetycznej. Zgodnie z odpowiedziami z dnia 13 lipca 2011 dopuszcza zastosowanie granulatu SBR zgodnie z odp. nr 1, w odp. 2 wskazuje, że granulat EPDM może być materiałem już przerobionym z recyklingu, natomiast w odpowiedziach 20 lipca 2011 informuje, że "...Zgodnie z wcześniejszym wyjaśnieniem nr 2 do treści SIWZ, jako wypełnienie trawy syntetycznej należy zastosować granulat EPDM..."

**Odpowiedź:**

Zamawiający ostatecznie określa jako wypełnienie trawy syntetycznej należy zastosować granulat EPDM.

Natomiast nawierzchnia poliuretanowa dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

Wójt Gminy Bukowsko  
  
mgr Andrzej Różajewski