

WYJAŚNIENIE Nr 1 TREŚCI SIWZ DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W dniu 18 stycznia 2012 r. do Urzędu Gminy Bukowsko wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zagospodarowanie i urządzenie centrum miejscowości oraz placu zabaw i miejsc rekreacji w miejscowościach Bukowsko, Nadolany, Nowotaniec, Pobiedno w gminie Bukowsko.

Treść zapytania:

Pytanie nr 1

Zamawiający w projekcie opisuje, iż urządzenia zabawowe mają zostać wykonane z belek średnicy 12 mm lub o przekroju kwadratowym 11x11 cm. Nie określając przy tym czy ma być to drewno rdzeniowe, bezrdzeniowe bądź klejone warstwowo.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń zabawowych z belek rdzeniowych o średnicy 120 mm lub z belek bezrdzeniowych o przekroju kwadratowym wym. 10 x 10 cm montowane na stalowych ocynkowanych kotwach?

Ad. 1, Ad. 2

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie produktów równoważnych pod warunkiem, że będą wykonane z impregnowanego drewna o elementach konstrukcyjnych z belek średnicy 120mm lub o przekroju kwadratowym 11x11cm (lub innym o takich samych właściwościach mechanicznych). Elementy konstrukcyjne drewniane malowane będą na kolor ciemnobrązowy. Dla poprawy bezpieczeństwa podłogi winny być wykonane z desek ryflowanych lub obite ryflowaną blachą. Konstrukcja balustrad i barierek ze stalowych rur ocynkowanych, a ich wypełnienie wykonane z odpornych na działanie warunków atmosferycznych płyt HPL w żywych kolorach.

Pytanie nr 3

Zamawiający w projekcie opisuje, iż nawierzchnia na plac zabaw oraz boisko wykonana ma być z elastycznych kostek gumowych GRANTECH o gr. 45 mm, 70mm.

Proszę o sprecyzowanie czy wymieniona nawierzchnia ma być wykonana tylko z granulatu gumowego SBR?

Jeżeli nie to proszę o podanie jaka nawierzchnia jest wymagana.

Ad. 3

Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni równoważnej pod warunkiem zachowania technologii układania nawierzchni zawartej w przedmiarze robót.

Wójt Gminy Bukowsko
Piotr Błazejowski