

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W dniu 2 maja 2013 r. do Urzędu Gminy Bukowsko wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Budowa placów zabaw na terenie wsi Pobiedno, Dudyńce, Zboiska, Wola Piotrowa, Tokarnia, Nagórzany, Nowotaniec, Wola Sękowa oraz Karlików w gminie Bukowsko.

Treść zapytania:

Zgodnie z ustawą PZP art. 29 proszę o określenie, z jakiego dokładnie rodzaju materiału konstrukcyjnego mają być wykonane urządzenia zabawowe. Czy ma być to drewno rdzeniowe, bez rdzeniowe, klejone czy też urządzenia mają zostać wykonane z metalu i czy o przekroju okrągłym czy kwadratowym? Zamontowane na kotwach, czy bezpośrednio w gruncie? Z czego mają zostać wykonane zabezpieczenia i daszki - czy ze sklejki, czy z płyty HDPE? Czy ślizg ma zostać wykonany z blachy nierdzewnej, czy z tworzywa sztucznego? Z czego mają zostać wykonane sprężynowce; ze sklejki wodoodpornej, czy też z płyty HDPE? Z uwagi na fakt, że cena stanowi 100% bardzo prosimy o ustosunkowanie się do naszego pytania, gdyż rodzaj zastosowanego materiału, ma duży wpływ na ostateczną cenę urządzeń zabawowych.

Zamawiający, ponadto w Projektach Zagospodarowania Terenów poszczególnych placów zabaw, wymaga aby urządzenie zabawowe wykonane zostało w kształcie „Mrówki”, Wskazanie przez Zamawiającego tylko jednego rodzaju kształtu wyklucza z grona oferentów wiodących producentów placów zabaw, którzy stawiają na jakość swoich wyrobów. Takie działanie ze strony Zamawiającego utrudnia uczciwą konkurencją, co jest niezgodne z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie innych kształtów urządzenia zabawowego, jako rozwiązań równoważnych, nie gorszych od wymaganych przez Zamawiającego.

Odp.1

Urządzenia powinny być wykonane z drewna klejonego warstwowo. Konstrukcja urządzeń ma się składać z belek kwadratowych o wymiarach 90x90 mm(zgodnie z załączoną dokumentacją do SIWZ). Urządzenia powinny być zakotwione w gruncie przy pomocy kotew metalowych ocynkowanych ogniowo(zgodnie z załączoną dokumentacją do SIWZ). Zabezpieczenia i daszki mają być wykonane z płyty HDPE. Ślizgi urządzeń zabawowych mają być wykonane z blachy nierdzewnej. Wszystkie sprężynowce powinny być wykonane z płyty HDPE.

Na rynku urządzeń zabawowych występują urządzenia o bardzo zróżnicowanych kształtach. Inwestor stawiając na właściwą jakość, atrakcyjność i funkcjonalność budowanych przez siebie obiektów wybrał urządzenie w kształcie mrówki. Zamawiający uzna za równoważne urządzenia w kształcie mrówki, których gabaryty będą się mieścić w przedziale +/- 10% oraz z racji ograniczonej powierzchni na place zabaw ich strefy bezpieczeństwa nie będą większe niż 5%.

Inwestor wymaga aby częścią integralną oferty były karty techniczne i certyfikaty na proponowane przez oferentów urządzenia.

Wójt Gminy Bukowsko
Piotr Błażejowski