

## Wyjaśnienie Nr 7

### treści SIWZ w postępowaniu pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pobiedno i kanalizacji w przysiółku Sanoczki w gminie Bukowsko”

W dniu 13-08-2020r. wpłynęło zapytanie do treści SIWZ o następującej treści:

#### Pytanie:

Zwracamy się z zapytaniem czy dopuszczają Państwo w stosowanej armaturze (zasuwach) w zamian za łożysko wrzeciona z żywicy POM mocowane poprzez zamek bagnetowy - rozwiązanie równoważne korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego zabezpieczony specjalnym pierścieniem przed wykręceniem.

Czy dopuszczają Państwo w stosowanej armaturze (hydrantach) w zamian za:

- kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz z zewnętrzną dwuskładnikową powłoką poliuretanową – rozwiązanie równoważne kolumna hydrantu z rury żeliwnej sferoidalnej EN-GJS 400 (pokryta warstwą cynku) i dodatkowo pokryta powłoką na bazie żywicy epoksydowej lub kolumna polerowana stal nierdzewna 1.4301

zawór napowietrzający zabudowany w głowicy hydrantu – rozwiązanie równoważne zawór napowietrzający umieszczony w pokrywie nasady hydrantu

#### Odpowiedź:

Należy stosować do budowy wodociągu w miejscowości Pobiedno armaturę wyspecyfikowaną w STWiORB dołączoną do przetargu. **Nie wyrażam zgody na zmiany.**

WÓJT GMINY BUKOWSKO  
*Marek Bankowski*  
mgr inż. Marek Bankowski