

WYJAŚNIENIE
TREŚCI SIWZ DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR IK-ZP 1/KWP/2010

W dniu 3 lutego 2010 r. do Urzędu Gminy Bukowsko wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z czterema biologicznymi oczyszczalнями ścieków sanitarnych w miejscowości Wola Piotrowa”

Treść zapytania:

1. Prosimy o zamieszczenie kompletnej dokumentacji technicznej dla przepompowni ścieków PS1, PS2, PS3, PS4 wraz opisem systemu monitoringu.
2. Prosimy o zamieszczenie kompletnej dokumentacji technicznej dla poszczególnych przyłączy elektroenergetycznych, gdyż ich brak uniemożliwia dokonanie wyceny.
3. Przedmiar robót – pozycje nr 62, 98 Brak ilości robót. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedzi:

Ad.1. Szczegółowe dane odnośnie przepompowni ścieków PS1, PS2, PS3, PS4 zawarte są w dziale 4 w pkt 4.6.; 4.6.1; 4.7, projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej wraz z lokalnymi grupowymi oczyszczalнями ścieków-obszar Wola Piotrowa. Na podstawie tych danych składający ofertę powinien dobrać przepompownie ścieków dopasowując ją do proponowanej oczyszczalni grupowej. Nie posiadamy szczegółowego projektu przepompowni.

System monitoringu GPS dla oczyszczalni.

BOS1 monitoring poziomu osadu i pracy dmuchaw, pomp.

BOS2 monitoring wszystkich parametrów oczyszczalni.

BOS3 monitoring wszystkich parametrów oczyszczalni.

BOS4 monitoring wszystkich parametrów oczyszczalni.

Ad.2. Przyłącze elektroenergetyczne do poszczególnych oczyszczalni nie są przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego. Do zakresu obowiązku oferenta należy podłączenie obiektu do skrzynki kablowej w ogrodzeniu.

Ad.3. Zgodnie z posiadanym przedmiarem robót kosztorysu inwestorskiego poz. Nr 62 i 98 są pozycjami zerowymi.

Z up. WOJTA GMINY

Henryka Grochoła
Sekretarz Gminy