

sekretariat@bukowsko.pl

Od: "BIURO" <biuro@amg-inwestycje.pl>
Do: <sekretariat@bukowsko.pl>
Wysłano: 3 lutego 2010 12:18
Temat: Zapytanie dotyczące przetargu na budowę kanalizacji wraz z oczyszczalniami ścieków Wola Piotrowa

Witam

Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

1. Czy inwestor dopuszcza zastosowanie równoważnej biologicznej oczyszczalni ścieków działającej na bazie niskoobciążonego osadu czynnego w technologii SBR w której skład wchodzi szczelne zbiorniki betonowe z betonu min B-35, C-35?
2. Czy inwestor uznaje posiadanie certyfikatu CE wydanego wg normy EN 12566-3 i wymagany stopień redukcji zanieczyszczeń jako efekt oczyszczania wg EN 12566-3 dla 3 stopnia oczyszczania bezwzględnie wewnątrz oczyszczalni - przetestowany i udokumentowany w ramach CE -BZT5 - 97% - ChZT - 90% -NL - 94% -N-NH4 - 90% za spełnienie warunku o którym mowa w rozdziale 10 pkt1, ppkt8 SIWZ?
3. Czy Inwestor dopuszcza możliwość wyposażenia tylko przepompowni w moduł GSM w celu zdalnego kontrolowania jej prawidłowego funkcjonowania?

Ponadto proszę o przesłanie ślepego kosztorysu.

Grzegorz Bilski
Amg-Inwestycje Sp. z o.o.
ul.Zawiła 3, 30-442 Kraków
Tel. 012 25-25-225
Fax. 012-25-25-226
Kom. 505-154-709
e-mail: biuro@amg-inwestycje.pl