

Odpowiedź na pytania do postępowania przetargowego

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie we wszystkich węzłach ciepłych czujnika temp. zewnętrznej Samson typ 5227-5 w miejsce czujnika typ 5227-2 który już nie jest produkowany oraz wykonanie w miejsce wyszczególnionych w specyfikacji urządzeń pod nazwą producenta Meibes prac montażowych z materiałów dostarczonych przez producenta węzła kompaktowego wg poniższego zestawienia:

1	Konstrukcja		
1.1	Stalowa konstrukcja nośna węzła	MEIBES	1 kpl
1.2	Izolacja rurociągów z pianki poliuretanowej	MEIBES	1 kpl
1.3	Połączenia wyrównawcze (uziom) sprowadzone do listwy zaciskowej	MEIBES	1 kpl
1.4	Aluminiowe listwy maskujące do przewodów elektrycznych	MEIBES	1 kpl
1.5	Sprowadzenie do poziomu posadzki spustów z zaworów bezpieczeństwa, kurków manometrycznych, zaworów spustowych i odpowietrzających	MEIBES	1 kpl
2	Rozdzielacze		
2.1	Rozdzielacz c.o. z rury st.czarnej ze szwem dn 100mm, L=0,60m	Produkcja własna	2

Zamawiający dopuszcza zastosowanie we wszystkich węzłach ciepłych urządzeń i armatury równoważnej wskazanych producentów:

1. naczynia przeponowe Reflex
2. zaworów bezpieczeństwa SYR
3. zastosowanie równoważnego stabilizatora ciepłej wody pod warunkiem zachowania wykonania materiałowego, wymiarów zewnętrznych i lokalizacji króćców przyłączeniowych

Do oferty należy dołączyć:

1. obliczenia doboru naczyń przeponowych,
2. dobór zaworów bezpieczeństwa,
3. kartę katalogową i atest higieniczny zastosowanego stabilizatora do ciepłej wody użytkowej.

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Marek Sobuś