

Pytania do postępowania przetargowego

1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie we wszystkich węzłach ciepłych czujnika temp. zewnętrznej Samson typ 5227-5 w miejsce czujnika typ 5227-2 który już nie jest produkowany. Oznaczenie w zestawieniach materiałowych „TZ”
2. W każdym zestawieniu urządzeń węzła są wyszczególnione pozycje, które można określić terminem „roboty montażowe” a nie konkretnie dobrane urządzenia. Pozycje te wykonuje dostawca węzła kompaktowego. Wobec powyższego, czy zamawiający wyraża zgodę na wykonanie ich przez firmę Metrolog ? Lista pozycji wyszczególniona poniżej, dotyczy wszystkich węzłów:

Kompaktowy węzeł ciepły						
Lp.	Nazwa	Typ	Dn	Producent	Ilość	
	Stalowa konstrukcja nośna			Metrolog	1	
	Izolacja rurociągów z pianki poliuretanowej			Metrolog	1	
	Połączenia wyrównawcze (uziom) sprowadzone do listwy zaciskowej			Metrolog	1	
	Aluminiowe listwy maskujące do przewodów elektrycznych			Metrolog	1	
	Sprowadzenie do poziomu posadzki spustów z zaworów bezpieczeństwa, kurków manometrycznych, zaworów spustowych i odpowietrzających <b>Rozdzielacze</b>			Metrolog	1	
R1,R2	Rozdzielacz c.o. z rury stalowej czarnej ze szwem		L=0,6m	100	Metrolog	2

3. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie naczyń wzbiorczych wraz ze złączem samoodcinającym firmy Reflex (pozycje NW1, MAG) i zaworów bezpieczeństwa produkcji SYR (pozycje ZB1, ZB2) w miejsce zaprojektowanych z firmy Flamco ?
4. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie stabilizatora c.w.u. ze stali nierdzewnej produkcji Euro-Therm / Thermo o parametrach nie niższych jak zaprojektowane stabilizatory z firmy Flamco ?

Za zgodność:

„Ciepłownia Łańcut”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

37-100 Łańcut, ul. Polna 2 a

Reg. 690677685

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Marek Sobuś*