

GZEAS

Czarna, 16-02-2008

Ul. Dworcowa 6

miejsowość data

39-215 Czarna

znak sprawy: GZEAS/341/01/09

Nazwa
wykonawcy

Uczestnicy postępowania
przetargowego

Ulica, Nr

Kod, miejscowość

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Czarnej, Róży, Żdżarach oraz roboty remontowe przy budynku Szkoły Podstawowej w Borowej

prowadzonego w trybie: przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) w związku z zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam:

Pytanie 1.

Jaki zastosować – rodzaj tynku, (akryl, mineralny, silikonowy, silikatowy), fakturę i grubość, jaka grupa kolorystyczna.

Odp. Tynk SILIKATOWO-SILIKONOWY dopuszcza się też tynk silikatowy lub silikonowy o fakturze baranka , ziarno o gr.1,5 mm – grupa kolorystyczna druga.

Dyrektor GZEAS

Artur Fronc

Otrzymują:

1. strona internetowa UG Czarna
2. a/a