

GMINA CZARNA

Czarna, 20-05-2011

Ul. Dworcowa 6

miejsowość data

39-215 Czarna

znak sprawy: IUE-341-12/2011

Nazwa
wykonawcy

Uczestnicy postępowania
przetargowego

Ulica, Nr

Kod, miejscowość

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w Głowaczowej.

prowadzonego w trybie: przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami)) w związku z zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam:

Zapytania. z dnia 17-05-2011 (ldz. 3270)

1. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na ww. zadanie w miejscowości Głowaczowa.

Odp. Zamieszczone są na stronie internetowej Gminy Czarna : www.czarna.com.pl Zamówienia publiczne – ogłoszenia (przetarg i.w.) do pobrania lp.2 Kosztorvsy SST i lp. 9 SST Kanalizacja Głowaczowa

Zapytania. z dnia 18-05-2011 (ldz. 3283)

1. W materiałach zamieszczonych na Państwa stronie internetowej dotyczącej ww. brakuje danych technicznych pompowni ścieków, Brak tych informacji uniemożliwia dokonanie wyceny kosztów realizacji inwestycji, dlatego zwracamy się z prośbą o zamieszczenie brakujących plików.

Odp. Zamieszczone są na stronie internetowej Gminy Czarna : www.czarna.com.pl Zamówienia publiczne – ogłoszenia (przetarg i.w.) do pobrania lp. 11 PB przepompownia.

Zapytania. z dnia 18-05-2011 (ldz. 3285)

1. Uzupełnienie dokumentacji zamieszczonej na stronie internetowej www.czarna.com.pl o brakujące:

- profile kolektora grawitacyjnego f i 160mm o długości 2 217m ,
- dołączenie schematów przepompowni ścieków dla przepompowni od P1 do P6 i S11

Odp. Zamawiający nie posiada profili kolektora fi 160mm, schematy pompowni Zamieszczone są na stronie internetowej Gminy Czarna : www.czarna.com.pl Zamówienia publiczne – ogłoszenia (przetarg i.w.) do pobrania lp. 11 PB przepompownia.

2. Prosimy o informację czy opłata za zajęcie pasa drogowego jest po stronie wykonawcy, jeżeli tak to gdzie należy ująć te koszty. Prosimy o podanie, na których drogach należy uwzględnić koszt zajęcia pasa drogowego jak również prosimy o podanie czy jest to droga gminna, krajowa czy wojewódzka.

Odp. Opłata za zajęcie pasa drogowego na czas robót należy jest po stronie Wykonawcy, dotyczy to drogi powiatowej Chotowa-Borowa.

3. W pkt. V ppk. 1 SIWZ, Zamawiający wymaga aby wykonawca wykonał minimum jedną robotę budowlaną tj. Budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków lub budowa stacji UW - o wartości robót minimum 500 000 zł brutto w wykonawstwie kanalizacji lub wodociągu i 500 000 zł brutto w budowie- rozbudowie oczyszczalni ścieków lub ujęcia wody i stacji wodociągowej".

Czy zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeżeli wykonawca okaże się referencjami należytego wykonania kontraktu w których jako jednym z elementów była modernizacja mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w ramach której wykonano;

- budowa i dostawa wyposażenia technologicznego
- budowa przepompowni, komory przepływomierzy, reaktorów biologicznych, stacji odwadniania osadu,
- modernizacja osadnika IMHOFFA, wyposażenia technologicznego zbiornika z hydrofornią, budynku gospodarczego,
- uzbrojenie oczyszczalni w sieci elektroenergetyczne, AKPiA, sterownicze, sygnalizacyjne.

Odp. Tak -uzna

Zapytanie z dnia 19.05.2011 (ldz. 3279)

Pytanie 1. Jaka jest pojemność zbiornika wybieralnego na fekalia ? Opis techniczny technologii opisuje zbiornik jako : Zbiornik wykonany będzie z żywicy poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym, pojemność zbiornika 5200l, natomiast załącznik nr 1 specyfikacja urządzeń i armatury jako zbiornik V=3,2m³, PEHD.

Odp. Zbiornik o pojemności V=3,2m³ z PEHD,

Pytanie 2. Jaka jest pojemność zaprojektowanych neutralizatorów?

Załącznik nr 1 specyfikacja urządzeń i armatury jako zbiornik TYP KN3, PEHD

Odp.

Zbiornik typ KN3, PEHD o pojemności V=850 litrów.

Zapytanie z dnia 20.05.2011 (ldz. 3284)

Pytanie 1 Proszę o wyjaśnienie z jakich materiałów mają zostać wykonane:

- Kolano kołnierzone 90st DN 80mm
- Króciec dwukołnierzowy FF DN80 PN10
- Zawór zwrotny, kulowy, prosty DN 80 PN10
- Zasuwa odcinająca DN 80 PN 10
- Zwężki dwukołnierzowe FFR DN 80/DN50 PN10

Przeznaczone do montażu w studniach głębinowych oraz studniach pomiarowych.

Odp. Stal kwasoodporna

Zapytania z dnia 19.05.2011 (ldz. 3285)

1. Zwracamy się z prośbą o załączenie jako elementu SIWZ pozwolenia na budowę obejmującego przedmiot zamówienia.
2. Zwracamy się z prośbą o załączenia jako elementu SIWZ pozwolenia wodno-prawnego na przekroczenie cieków.
3. Zwracamy się z prośbą o załączenie jako elementu SIWZ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: UG.RGP - 7624/4/06/07 z dnia 08.05.2007 r. oraz znak: ROŚ7624/1/09 z dnia 02.03.2009 r.

Odp. 1-3 Zamawiający zamieszcza ą na stronie internetowej Gminy Czarna : www.czarna.com.pl Zamówienia publiczne – ogłoszenia (przetarg i.w.) do pobrania z katalogu POZWOLENIA DECYZJE

4. Załącznik Nr 6 - Wzór umowy na robotę budowlaną §2 pkt 2 określa błędnie nazwy zadań i terminy wykonania które nie są zgodne z zapisami SIWZ . Prosimy o doprecyzowanie zapisów w Umowie.

Odp. Zamieszczone są na stronie internetowej Gminy Czarna : www.czarna.com.pl Zamówienia publiczne – ogłoszenia (przetarg i.w.) do pobrania lp.10 odpowiedzi na pytania (poprawiony wzór umowy –zał. Nr 6)

5. Prosimy o podanie procentowego udziału współfinansowania projektu ze środków unijnych.

Odp. Około 75% kosztów kwalifikowanych

6. Projekt Budowlany kanalizacji nie przewiduje wycinki drzew i krzewów. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej istnieje prawdopodobieństwo wykonania wycinek. Czy Zamawiający posiada Operat Dendrologiczny dla zakresu robót objętego niniejszym postępowaniem przetargowym? Czy Zamawiający uzyska pozwolenie na ewentualną wycinkę drzew i krzewów i poniesie koszty opłat administracyjnych z tego tytułu?

Odp. Zamawiający nie posiada operatu dendrologicznego , projekt nie przewiduje wycinki drzew, gdyby zajdzie potrzeba Zamawiający uzyska pozwolenie na wycinkę drzew i poniesie koszty opłat administracyjnych z tego tytułu.

7. Czy Zamawiający posiada umowy cywilno-prawne z właścicielami działek na wejście w teren celem wykonania kanalizacji sanitarnej? Jeśli tak to prosimy o informację, czy Zgody właścicieli prywatnych posesji są uwarunkowane odszkodowaniami. Prosimy o załączenie w/w dokumentów do SIWZ.

Odp. TAK , zgody właścicieli prywatnych posesji nie są uwarunkowane odszkodowaniami.

8. Dostarczona dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie sześciu pompowni, natomiast SIWZ i Przedmiar Robót wskazują na montaż i uruchomienie siedmiu

pompowni. Prosimy o wyjaśnienie, czy siódma przepompownia wchodzi w zakres rzeczowy zamówienia? Jeżeli nie, to prosimy o poprawienie Przedmiaru Robót.

Odp. Proszę o poprawienie przedmiaru robót, przyjęć 6 przepompowni (siódma przepompownia już istnieje została wykonana przy budowie kanalizacji na zadaniu Grabiny)

9. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie pełnej dokumentacji architektoniczno-konstrukcyjnej i instalacyjnej nowego obiektu na oczyszczalni - Wiaty na osad.

Odp. Dokumentacja architektoniczno-konstrukcyjna wiaty jest zamieszczona w pkt 3 PB modernizacja oczyszczalni pkt 6 Część rysunkowa Branzy budowlanej - pod nazwą rys. Pomieszczenie przyczepy na osad odwodniony.

10. W Przedmiarze Robót dotyczącym budowy kanalizacji sanitarnej przewidziano rury PVC klasy N z systemem uszczelnień Sever-Lock, które nie są już produkowane. Rury tego typu występują tylko w klasie S. Prosimy o podanie jaki typ rur przyjąć do wyceny?

Odp. Przyjąć rury zgodnie z projektem – są w produkcji w Polsce i krajach UE

11. Prosimy o podanie symbolu stali nierdzewnej, z której mają być wykonane zbiorniki wody czystej $V = 150 \text{ m}^3$ na stacji uzdatniania wody w Głowaczowej.

Odp. Stal nierdzewna – norma europejska 1.43.01.; USA: ANSI 304

12. Prosimy o podanie rodzaju i symbolu materiału z jakiego ma być wykonany płaszcz ochronny izolacji zbiorników $V = 150 \text{ m}^3$ na stacji uzdatniania wody w Głowaczowej.

Odp. Płaszcz ochronny z blachy trapezowej gr. 0,7mm . ocynkowanej, dach z blachy ocynkowanej płaskiej gr. 0,7mm, wełna 2x5cm Mata LW 80 .

13. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada STWiOR zamówienia dla projektu na modernizację oczyszczalni ścieków w Głowaczowej i na projekt kanalizacji dla tej miejscowości? Jeżeli tak. to prosimy o załączenie w/w dokumentów jako elementów SIWZ.

Odp. Zamieszczone są na stronie internetowej Gminy Czarna : www.czarna.com.pl Zamówienia publiczne – ogłoszenia (przetarg i.w.) do pobrania lp. 9 SST Kanalizacja Głowaczowa.

14. W Projekcie Budowlanym Rozbudowa i Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Głowaczowej, Cz. Technologiczna. Rozdział 6 (str. 17-19) zamieszczono zestawienie maszyn i urządzeń do procesu technologicznego. Część urządzeń została odznaczona kolorem żółtym z opisem urządzenie istniejące. Czy odznaczone urządzenia przewidziane są do remontu, wymiany, czy do pozostawienia bez zmian?

Odp. Pozostają bez zmian.

15. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie rysunków technologicznych pompowni z polimerobetonu dla kanalizacji wraz z parametrami pomp.

Odp. Zamieszczone są na stronie internetowej Gminy Czarna : www.czarna.com.pl Zamówienia publiczne – ogłoszenia (przetarg j.w.) do pobrania lp. 11 PB przepompownia.

16. W Przedmiarze Robót dotyczącym przebudowy oczyszczalni ścieków (wiata), w poz. 34 podany jest wywietrzak dachowy Ø 200 - 1 szt, natomiast w Dokumentacji Projektowej wskazany jest wywietrzak dachowy Ø 160 i wentylator Ø 200. W związku z w/w rozbieżnościami prosimy o wyjaśnienie.

Odp. Przyjąć zgodnie z projektem.

Zapytanie z dnia 20.05.2011 (Idz. 3286)

Pytanie 1 Jaki jest obmiar poz. 37 – Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl. Do 3 m, kat gr. III w przedmiarze robót Modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w m. Głowaczowa Gmina Czarna kosztorys nr 2 Technologia zewnętrzna SUW.

Odp. Proszę przyjąć 63,27m3

Wójt Gminy

Józef Chudy

Otrzymują:

1. Adresat
2. strona internetowa UG Czarna
3. a/a