

GMINA CZARNA
ul. Dworcowa 6
39-215 Czarna

WYKONAWCY

IUE-271-06/2012

29-02-2012r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Remont dróg w Gminie Czarna w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (2 drogi)

1- REMONT DROGI w Starej Jastrzębce (Księża droga) nr106202 w km od 1+300 do 3+600, dz. nr 1831, 766,691,1926/2, 643

2- REMONT DROGI w Chotowej za Zalewem , w km od 0+220 do 0+955, dz. nr 220

prowadzonego w trybie: przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z zm.) w związku z zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam:

Pytanie 1.

Prosimy o podanie uziarnienia mieszanek mineralno-asfaltowych, które zostaną użyte do wykonania warstw bitumicznych (warstwa ścieralna i warstwa wiążąco-wyrównawcza

Odp. Warstwa ścieralna uziarnienie 12-16mm, warstwa wiążąco-wyrównawcza 6,3-12mm.


Pytanie 2.

Czy obowiązkiem Wykonawcy będzie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na przedmiotowe zadania?

Odp. TAK

Z poważaniem

Wójt Gminy Czarna


Józef Chudy

Otrzymują:

1. Adresat
2. strona internetowa UG Czarna
3. a/a