

GMINA CZARNA
ul. Dworcowa 6
39-215 Czarna

Wszyscy Wykonawcy

IUE-271-10/2016

04-08-2016r

**Dotyczy: przetargu pt. Przebudowa drogi BOROWA-GOLEMKI k/P Pękali na dz.
nr ewid. 175, 2349 w km 0+000 - 0+970,00.**

prowadzonego w trybie: przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn.zm.) w związku z zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam:

Pytania i odpowiedzi:

1. Dotyczy „poz. 80 podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr. warstwy górnej pow. 8 cm po zagęszczeniu plus 4 cm „[RMS=2]” opis „plus 4 cm sugeruje dodatkowe 4 cm natomiast krotność „[RMS=2]” – 2 cm.

Jaką grubość należy przyjąć, 4 cm czy 2 cm.

Odp. Przyjąć dalsze 4 cm zgodnie z opisem i projektem.

2. Z dokumentacji technicznej (opis techniczny i rys. przekrój normalny) wynika, że na odcinku od km 0+000,00 do km 0+110,00 należy uzupełnić pobocza warstwa kruszywa łamanego – śr. gr. 9 cm natomiast w przedmiarze robót brakuje takiej pozycji. Z uwagi na przyjęte wynagrodzenie ryczałtowe i fakt, że przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy prosimy o wyjaśnienie, **czy w/w roboty należy wycenić** oraz o uzupełnienie przedmiaru robót o tę pozycję.

Odp. Nie wyceniać poboczy, Zamawiający wykona siłami własnym.

Wójt Gminy Czarna


Józef Chudy

Otrzymują:

1. Adresat
2. Strona internetowa Gminy Czarna
3. a/a