

Czempin, dnia 10 kwietnia 2019 r.

FZ.271.2.26.2019

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: „**Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji deszczowej od ul. Kwiatowej przez ul. Zachodnią do ul. Kościańskie Przedmieście**”, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

W związku z przesłanym zapytaniem dotyczącym ww. zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Ulica Kościańskie Przedmieście to droga powiatowa czy wojewódzka?

Odpowiedź

Ulica Kościańskie Przedmieście to droga wojewódzka nr 311, zarządzana przez WZDW w Poznaniu.

Pytanie 2

Czy ulice Kwiatowa i Zachodnia posiadają projekt branży drogowej?

Odpowiedź

Zamawiający posiada projekt budowlany dla ul. Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową. Na chwilę obecną trwa procedura uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Natomiast ul. Zachodnia nie posiada projektu branży drogowej.

Pytanie 3

Czy w/w ulice leżą w obszarze Planu czy będzie decyzja celu publicznego?

Odpowiedź

Teren inwestycji nie jest objęty MPZP, dlatego niezbędne będzie uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego.

Pytanie 4

W zakres niniejszego projektu wchodzi ulice Kwiatowa i Zachodnia (na załączniku schemat przebiegu kanalizacji oznaczony kolorem zielonym), czy projekt obejmuje także odcinki ulic oznaczonych kolorem niebieskim ?

Odpowiedź

Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie odcinka kanalizacji deszczowej od ul. Kwiatowej przez ul. Zachodnią do ul. Kościańskie Przedmieście (wskazany ideowo na załączonej mapce). W ul. Kwiatowej jest już zaprojektowana kanalizacja deszczowa. Należy włączyć się w istniejącą kanalizację deszczową w ul. Kościańskie Przedmieście.

Pytanie 5

Czy teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, czy też należy uzyskać decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego?

Odpowiedź

Teren inwestycji nie jest objęty MPZP, dlatego niezbędne będzie uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego.

Pytanie 6

Proszę o informacje o zakresie opracowania, gdyż w opisie przedmiotu zamówienia (strona 1, punkt 2) widnieje zapis: "Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji deszczowej. Projektowana sieć ma zapewnić odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanych nawierzchni utwardzonych w ul. Kwiatowej oraz Zachodniej do istniejącej sieci kd Ø400 w ul. Kościańskie Przedmieście". Natomiast na stronie 2 widnieje zapis "Zamawiający przekaze wykonawcy projekt budowy ul. Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową w wersji elektronicznej."

W związku z tym pojawia się pytanie: czy Zamawiający posiada już gotową dokumentację projektową na utwardzenie ulicy Kwiatowej i Zachodniej? Co obejmuje to opracowanie? Czy niniejsze zamówienie zakłada przeprojektowanie istniejącego opracowania?

Odpowiedź

Zamawiający posiada projekt budowlany dla ul. Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową, który zakłada dalsze odprowadzenie wód od studni D10 poprzez ul. Zachodnią do istniejącej kanalizacji w ul. Kościańskie Przedmieście. Dla ul. Zachodniej Zamawiający nie posiada projektu drogowego. Niniejsze zamówienie obejmuje zaprojektowanie odcinka kanalizacji deszczowej od ul. Kwiatowej przez ul. Zachodnią do ul. Kościańskie Przedmieście.

W załączeniu Zamawiający udostępnia przekrój podłużny kanalizacji w ul. Kwiatowej oraz plan sytuacyjny z projektu drogowego ul. Kwiatowej.

Z up. Burmistrza
Andrzej Socha
Zastępca Burmistrza