

FZ.271.1.15.2019

Czempin, dn. 24.04.2019 r.

Dotyczy: przetargu na zadanie pn.: „Rewitalizacja placu Zielony Rynek w Czempiniu oraz modernizacja ciągów komunikacyjnych łączących obiekty rewitalizowane w Czempiniu.”

W związku z przesłanymi pytaniami oraz zgodnie z art. 38 ust.1 pkt. 1a, ust.2, ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie 1:

Prosimy o informację czy Zamawiający wraz z konserwatorem zabytków planują w parku słupy specjalne np. z godłem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie planuje zamontowania na terenie Zielonego Rynku słupów specjalnych np. z godłem.

Pytanie 2:

Prosimy o zaznaczenie na mapach zagospodarowania obszaru gdzie znajduje się światłowód, do którego mamy wpiąć monitoring parku.

Odpowiedź:

Mapa z zaznaczoną lokalizacją stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 3:

Prosimy o zaznaczenie na mapach zagospodarowania obszaru gdzie znajduje się słup przy ul. Polnej nr IV ze stacji nr 24-630, z którego będziemy prowadzić zasilanie oraz słup linii napowietrznej kierunku ul. Borówko Stare Ob. VII ze stacji 24-691.

Odpowiedź:

Mapa z zaznaczoną lokalizacją stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego pisma.

Pytanie 4:

Prosimy o podanie poglądowej grafiki przedstawiającej wygląd małej architektury (w tym: ławki, kosze na śmieci, oprawy oświetleniowe i słupy, stojaki na rowery i tablice informacyjne).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wskaże poglądowej grafiki przedstawiającej wyglądu małej architektury, aby nie sugerować producenta danych elementów. Mała architektura została opisana w Programie Funkcjonalno- Użytkowym „Nowe życie Zielonego Rynku” na str. 12 - 14.

Pytanie nr 5:

Prosimy o informację czy podane ilości lamp:
- 7 szt. na działce nr ewid. 674/2 – część A

- 21 szt. na działce nr ewid. 676 – część B
- 7 szt. na działce nr ewid. 618 i 619 – część C

uwzględniają oprawy punktowe w nawierzchni oraz lampy niskie typu punktowego. Jaka jest planowana ilość opraw punktowych oraz lamp niskich typu punktowego?

Odpowiedź:

Podane ilości lamp nie uwzględniają oświetlenia punktowego. Oświetlenie punktowe ma zostać zamontowane na placu zabaw w części A w ilości 6 szt. Na terenie całego Zielonego Rynku mają zostać zamontowane dodatkowo lampy typu parkowego w ilości:

- a) 7 szt. na działce nr ewid. 674/2 w części A,
- b) 21 szt. na działce nr ewid. 676 w części B,
- c) 7 szt. na działce nr ewid. 618 i 619 w części C.

Pytanie nr 6:

Jaka jest ilość planowanych nasadzeń roślinnych w tym drzew, krzewów oraz bylin?

Odpowiedź:

Planowana ilość nasadzeń:

- a) drzewa, stanowiące nasadzenia rekompensacyjne- ok. 150 szt. Drzewa użyte do nasadzeń powinny spełniać wymagania określone w Programie Funkcjonalno- Użytkowym „Nowe życie Zielonego Rynku” ze str. 28.
- b) Krzewy:
 - w formie żywopłotu, które będą oddzielały rewitalizowany teren od drogi - ok. 360 m². Krzewy powinny charakteryzować się szybkim tempem wzrostu, aby w perspektywie 2 lat osiągnąć wysokość ok. 70-100 cm, a docelowo ok. 200 cm.
 - krzewy ozdobne o powierzchni ok. 200 m², charakteryzujące się kolorową barwą, o wysokości ok. 100 cm.
- c) byliny- w ilości ok. 15 szt. na m² na obszarze ok. 500 m².

Pnie pozostałe po usunięciu drzew oraz znajdujące się obecnie na terenie rewitalizowanym (ok. 5 szt.) należy wyrudować. Przy nowych (o których mowa w pkt. 6a) oraz obecnych nasadzeniach (ok 80 szt.) zastosować ściółkowanie korą.

Pytanie nr 7:

Z czego ma zostać wykonana reprodukcja instrumentów muzycznych: harfa i duda?

Odpowiedź:

Reprodukcje instrumentów muzycznych tj. harfy i dudy powinny być wykonane z odpowiednio zaimpregnowanego drewna lub kompozytu poliestrowo-szklanego.

Pytanie nr 8:

Z czego ma zostać wykonane zabezpieczenie skarp przy stawie?

Odpowiedź:

Zabezpieczenie skarpy przy stawie powinno zostać wykonane z systemu krtek do ekologicznego umacniania nawierzchni/ skarp.

Z up. Burmistrza
Andrzej Socha
Zastępca Burmistrza

Załączniki:

Załącznik nr 1 – mapa zagospodarowania obszaru

Załącznik nr 2 – mapa zagospodarowania obszaru

Sprawę prowadzi:

Jagoda Marciniak

j.lukaszyk@ug.czempin.pl

Tel. 61-28-26-703, wew. 138