

FZ.271.2.34.2019

Czempin, dnia <sup>12</sup>.....07.2019 r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro dla zadania „Rozbudowa oświetlenia na terenie wsi Nowe Borówko w postaci lamp solarnych LED.” prowadzonego przez Gminę Czempin w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.**

W związku z przesłanym pytaniem, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę opisu przedmiotu zamówienia zawartą w projekcie wykonawczym załączonym do zapytania w następującym zakresie:

- dopuszcza się możliwość zastosowania akumulatorów litowo-jonowych o mocy od 24Ah-310Wh,
- dopuszcza się wykorzystanie modułów fotowoltaicznych o mocy poniżej 200Wp, jeżeli zostaną zachowane parametry świetlne opraw oświetleniowych LED opisane w punkcie 3.8 projektu wykonawczego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania akumulatorów litowo-jonowych o mocy od 24 Ah – 310 Wh oraz nie dopuszcza możliwości zastosowania modułów fotowoltaicznych o mocy poniżej 200 Wp.

Z up. Burmistrza  
*Andrzej Socha*  
Zastępca Burmistrza