

Postępowanie dotyczące zadania pn.:

„Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P”

W związku z przesłanym zapytaniem oraz zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie

Zgodnie z wymaganiami PFU szerokość poszczególnych elementów przekroju poprzecznego wynoszą

- jezdnia – 5,50 m
 - pobocze od strony bez rowu – 0,75 m (minimalna odległość krawędzi drogi od granicy pasa drogowego)
 - pobocze między krawędzią jezdni a rowem – 0,75 m
 - rów odwadniający o głębokości 0,80 m, szerokości dna 0,40 m i pochyleniu skarp 1:1
 - pas między krawędzią zewnętrzną rowu a granicą pasa drogowego – 0,75 m
- Razem to daje 9,75 m.

W związku z powyższym, zwracamy się z zapytaniem:

- 1) Czy Zamawiający przewiduje zmianę parametrów przekroju poprzecznego przedmiotowej drogi?
- 2) Czy Zamawiający w przypadku zachowania parametrów podanych PFU przewiduje wykupienie od właścicieli terenu wzdłuż pasa drogowego?

Odpowiedź

1) Zamawiający nie przewiduje zmiany parametrów przekroju poprzecznego przedmiotowej drogi.

2) Zamawiający przewiduje poszerzenie pasa drogowego maksymalnie do szerokości 9,0 m.

Wynika to z faktu, że poszczególne elementy drogi mogą mieć następującą minimalną szerokość:

- jezdnia – 5,5 m - zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym,
- pobocze od strony bez rowu – 0,50 m - zgodnie z Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
- pobocze między krawędzią jezdni a rowem – 0,75 m - zgodnie z ustawą o drogach publicznych,
- rów odwadniający – 1,4 m - zgodnie z Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie minimalna szerokość dna rowu może wynosić 0,4 m, natomiast głębokość 0,5 m przy nachyleniu skarp 1:1,



CZEMPIŃ
ŁĄCZY

- pas pomiędzy krawędzią zewnętrzną rowu a granicą pasa drogowego – 0,75m- zgodnie z Ustawą o drogach publicznych.

W związku z czym pas drogowy na odcinku na którym występuje rów odwadniający musi mieć minimalną szerokość 8,9 m.

Sprawę prowadzi:
Joanna Michalska
Tel. 61/28-26-703, wew. 133
j.michalska@ug.czempin.pl