

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Jednostka	Zakres przeglądu	Termin przeglądu
1.	Urząd Gminy w Czempiniu, ul. Ks. J. Popiełuszki 25	badanie sprawności głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu	26 czerwiec
		badanie rezystancji izolacji	
		badanie instalacji odgromowej i uziemień	
		sprawdzenie kontrolne sprawności oświetlenia ewakuacyjnego	
	Świetlica w Piechanin	badanie sprawności głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu	1 przegląd
Świetlica Gorzyce	badanie sprawności głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu	1 przegląd	
2.	Szkoła Podstawowa w Czempiniu, ul. Kolejowa 3	badanie rezystancji izolacji	maj
		badanie sprawności głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu	
	Filia Borowo 76	badanie skuteczności samoczynnego wyłączania	czerwiec
		badanie rezystancji izolacji	maj
		badanie wyłączników różnicowoprądowych	
		badanie instalacji odgromowej i uziemień	
		badanie sprawności wyłącznika przeciwpożarowego	
		badanie natężenia oświetlenia	
		Hala Sportowa HERKULES	badanie skuteczności samoczynnego wyłączania
	badanie rezystancji izolacji		
	badanie wyłączników różnicowoprądowych		
	badanie instalacji odgromowej i uziemień		
	badanie sprawności głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu		
Filia Borowo 49	Badanie skuteczności samoczynnego wyłączania	maj	
	badanie rezystancji izolacji	październik	
	badanie sprawności głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu		
	oświetlenie awaryjne		
	oświetlenie ewakuacyjne		
3.	Przedszkole Samorządowe	badanie oświetlenia ewakuacyjnego	22 sierpień

FZ.271.2.4.2020

	w Czempiniu, ul. Nowa 4	badanie oświetlenia awaryjnego	
		badanie rezystancji izolacji	
		badanie skuteczności samoczynnego wyłączania	
	Oddziały Przedszkolne ul. Borówko Stare	badanie oświetlenia ewakuacyjnego	22 sierpień
	Oddziały Przedszkolne w Starym Gołębinie	badanie instalacji odgromowej i uziemień	sierpień
4.	Szkoła Podstawowa w Głuchowie	badanie rezystancji izolacji instalacji elektrycznej	sierpień
		pomiar rezystancji uziomów	
		badanie wyłączników różnicowoprądowych	
		badanie natężenia oświetlenia podstawowego	
		badanie oświetlenia awaryjnego	
		stan izolacji obwodów i urządzeń elektrycznych	
		badanie ochrony przed porażeniem	
		badanie sprawności głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu	
		badanie instalacji odgromowej i uziemień	
Sala gimnastyczna w Głuchowie	przeгляд piorunochronów	sierpień	
	przeгляд systemu sygnalizacji pożaru i wyłącznika przeciwporażeniowego prądu		
	przeгляд natężenia oświetlenia podstawowego		