



BURMISTRZ GMINY CZEMPIŃ

OR.003.25,26.2020

**Rada Miejska  
w Czempiniu**

2020 -02- 19

*Or. 003.26.2020*  
**wpłynęło**

Czempin, 18.02.2020 r.

**Pan  
Tomasz Grzelczyk  
Radny Rady Miejskiej  
w Czempiniu**

W związku z Pańską interpelacją z dnia 20 stycznia 2020 roku, informuje iż w dniach 4 i 6 lutego br. Komisja złożona z przedstawicieli PGK w Czempiniu oraz Urzędu Gminy w Czempiniu dokonała oględzin poszczególnych nieruchomości w Borowie w celu jednoznacznego wskazania przyczyny występowania odorów z kanalizacji. We wszystkich kontrolowanych budynkach brak jest prawidłowo wykonanej rury odgazowującej, która winna być włączona w trójnik odgałęzienny do WC i wyprowadzona w sposób ciągły ponad powierzchnie dachu na wysokość minimum 50 cm.

Właściciele posesji skontrolowanych otrzymają pismo wyjaśniające przyczynę powstawania odorów na terenie ich nieruchomości.

Burmistrz  
Gminy Czempin  
*Konrad Malicki*

Sprawę prowadzi:  
Elżbieta Ludwiczak-Owczarek  
Podinspektor  
Tel. 61 2826703 w 119  
[e.owczarek@ug.czempin.pl](mailto:e.owczarek@ug.czempin.pl)