

FZ.271.2.3.2020

Zapytanie ofertowe

1. Informacje ogólne.

Gmina Czempień zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. **„Konserwacja i obsługa serwisowa instalacji C.O., instalacji wentylacyjnej oraz instalacji klimatyzacyjnej w budynkach należących do Gminy Czempień”**

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje zapewnienie poprawności działania instalacji c.o., instalacji wentylacyjnej oraz instalacji klimatyzacyjnej zgodnie z dokumentacją DTR w zakresie i okresach wymaganych przez ich producentów.

Część I - Konserwacja i obsługa serwisowa instalacji C.O.:

- 1) świadczenie przeglądów serwisowych i konserwacji instalacji oraz urządzeń C.O.;
- 2) konserwację kotłów (czyszczenie, sprawdzanie stanu komory spalania);
- 3) czyszczenie i regulacja palników z wykonaniem analizy spalin w razie konieczności wymiana dysz i elektrod palnika;
- 4) programowanie regulatorów wraz z przeglądem automatyki;
- 5) kontrola i ewentualne czyszczenie filtrów wodnych i paliwowych;
- 6) regulacja i kontrola systemu sterowania;
- 7) regulacja zaworów;
- 8) kontrola pracy pomp obiegowych w trybie automatycznym i ręcznym;
- 9) sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających oraz ich konserwacja (zawory bezpieczeństwa);
- 10) sprawdzenie i konserwacja termostatów regulacyjnych;
- 11) w przypadku kotłowni gazowych – raz w roku sprawdzenie szczelności instalacji gazowej wraz z ewentualnym jej uszczelnieniem;
- 12) odpowietrzanie instalacji C.O.;
- 13) kontrola i konserwacja pomp C.O.;
- 14) sprawdzenie działania i skuteczności wentylacji;
- 15) inne czynności serwisowe i konserwacyjne zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń znajdujących się w kotłowniach.

Konserwację i obsługę serwisową instalacji C.O. należy wykonać w obiektach:

- Szkoła Podstawowa w Czempiniu, ul. Kolejowa 3 - źródło ciepła - gaz (urządzenia objęte gwarancją wykonawcy inwestycji);
 - zawory bezpieczeństwa typ 1915 DN 1 1/4”;
 - naczynie wzbiorcze przeponowe N250;
 - pompa obiegowa Yonos PICO 25/1-4;
 - pompa obiegowa Yonos MAXO 40/0,5-8;
 - pompa obiegowa Yonos MAXO 30/0,5-10;
 - kompaktowy zmiękcacz wody Viteco KZW;

- zawory odcinające do wody WK2a DN80;
- zawory mieszający GZM 3;
- kurki kulowe DN50, DN25;
- zawory zwrotne DN50, DN25;
- filtry skośne siatkowe DN50, DN25;
- zawór odcinający gazu WK7a DN65;
- zawór klapowy MAG-3.
- Szkoła Podstawowa w Głuchowie, ul. Kościańska 28/30 - źródło ciepła - ekogroszek;
 - kocioł PEREKO KSR PRO 130;
 - naczynie wzbiorcze otwarte;
 - zawór odcinający;
 - podgrzewacz pojemnościowy;
 - filtr siatkowy;
 - zawór zwrotny;
 - zawór trójdrogowy z siłownikiem;
 - naczynie wzbiorcze podgrzewacza;
 - zawór spustowy;
 - zawór różnicowy;
 - pompa mieszająca;
 - pompa obiegowa instalacji c.o.;
 - pompa zasilania podgrzewacza;
 - pompa obiegowa instalacji cyrkulacji.
- Sala sportowa w Głuchowie, ul. Kościańska 28/30 - źródło ciepła - ekogroszek (urządzenia objęte gwarancją wykonawcy inwestycji);
 - kocioł WITKOWSKI ERGO 75;
 - wymiennik płytowy Secespol LB31-40H-5/4'';
 - membranowe zawory bezpieczeństwa Flamco Prescor DN20;
 - separator powietrza Flamco Flexair 50 S;
 - filtrodmulnik Dryl 144 50/133;
 - wzbiorcze naczynie przeponowe Flamco Flexcon C 25/1,0;
 - mieszacz termostyczny Ecosan 3/4''-2'';
 - kolektory słoneczne płaskie De Dietrich Inisol CH250SL;
 - stacja solarna SKS 13-45;
 - regulator solarny SOL PLUS;
 - podgrzewacz pojemnościowy De Dietrich BH 1000;
 - pompa obiegowa LFP EXPERIA;
 - pompa obiegowa LFP SPRINTA.
- Urząd Gminy w Czempiniu, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25 - źródło ciepła – gaz;
 - siłowniki elektryczne do zaworów LANDIS STAEFA SQK33;
 - pompy obiegowe WILO TOP-S 40/7;
 - zawory zwrotne;
 - zawory bezpieczeństwa.
- Przedszkole Samorządowe w Czempiniu, ul. Nowa 4 - źródło ciepła - gaz (urządzenia objęte gwarancją wykonawcy inwestycji);
 - pompy ciepła powietrze-woda De Dietrich;
 - zestaw mieszająco-pompowy Uponor;
 - zawory kulowe Valvex;
 - zawory kulowe ARCO.
- Świetlica w Gorzycach, Gorzyce 16A - źródło ciepła - ekogroszek (urządzenia objęte gwarancją wykonawcy inwestycji);
 - kocioł STALMARK EKO VEGAS 26;
 - naczynie wzbiorcze;

- podgrzewacz pojemnościowy;
- filtr siatkowy;
- pompy obiegowe.
- Świetlica w Piechaninie, Piechanin 33 - źródło ciepła - pellet (urządzenia objęte gwarancją);
 - kocioł DEFRO KOMFORT EKOPELL 35;
 - pompa cyrkulacyjna LFP ERGA;
 - pompa obiegowa LFP ePCO;
 - pompa obiegowa Grundfos UPM3 HYBRID;
 - siłownik elektryczny Afriso ARM ProClick;
 - obrotowe zawory mieszające Afriso ARV ProClick;
 - zmiękcacz jednokolumnowy IMMERSOFT;
 - filtr siatkowy;
 - zawór antyskażeniowy;
 - rozdzielacz zasilania;
 - rozdzielacz powrotu;
 - zawory odcinające;
 - zawory trójdrogowe;
 - zawory zwrotne;
 - zawory bezpieczeństwa;
 - naczynie wzbiorcze;
 - kurtyna powietrzna FLOWAIR.

Część II - Konserwacja i obsługa serwisowa instalacji wentylacyjnej:

- 1) kontrola stopnia zanieczyszczenia czepni i wyrzutni powietrza, czyszczenie i ewentualne usunięcie drobnych uszkodzeń;
- 2) kontrola stopnia zanieczyszczenia filtrów, ich czyszczenie (zgodnie z DTR) lub ewentualna wymiana;
- 3) kontrola stanu technicznego i czystości wentylatorów, czyszczenie i konserwacja;
- 4) kontrola poprawności działania urządzeń sterujących i automatyki;
- 5) wykonanie rozruchu próbnego urządzeń po wykonanych czynnościach serwisowych.

Konserwację i obsługę serwisową instalacji wentylacyjnej należy wykonać w obiektach:

- Sala sportowa Głuchowo, ul. Kościańska 28/30 (urządzenia objęte gwarancją wykonawcy inwestycji);
 - centrala wentylacyjna VTS VVS0 55;
 - zestaw VVS055-L-FRMHVS/VVS055-R-FSVMR.
- Przedszkole Samorządowe w Czempiniu, ul. Nowa 4 (urządzenia objęte gwarancją wykonawcy inwestycji);
 - centrala wentylacyjna VTS;
 - zestaw VS-40-L-SS/RH/SS.
- Świetlica w Słoninie, Słonin 17c;
 - centrala wentylacyjna VTS;
 - zestaw VS-10-R-H-T.

Część III - Konserwacja i obsługa serwisowa instalacji klimatyzacyjnej:

- 1) czyszczenie i odkażanie filtra powietrza;
- 2) odkażanie przeciwwirycyjne urządzenia;

- 3) skontrolowanie instalacji odprowadzającej skropliny, sprawdzenie drożności i wyczyszczenie;
- 4) sprawdzenie szczelności instalacji chłodzenia.

Konserwację i obsługę serwisową instalacji klimatyzacyjnej należy wykonać w obiektach:

- Świetlica w Donatowie, Donatowo 25A;
- klimatyzatory typu Multi Split oraz Split.
- Urząd Gminy w Czempiniu, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25;
- klimatyzatory typu Split.

Uwagi:

W kosztach serwisu należy uwzględnić:

- koszty konserwacji;
- koszty regulacji, przeglądów, usunięcia awarii;
- koszty usunięcia awarii (w przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją wykonawcy inwestycji);
- koszt zużytych lub uszkodzonych części oraz ich wymiany (w przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją wykonawcy inwestycji);
- koszty wszelkich innych czynności, które zapewnią pełną sprawność techniczno-użytkową urządzeń.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

3. Termin i warunki realizacji zamówienia.

Termin realizacji/wykonania zamówienia: konserwację i obsługę serwisową instalacji C.O., instalacji wentylacyjnej oraz instalacji klimatyzacyjnej należy wykonać **w ciągu 2020 r.**

4. Wymagania stawiane Wykonawcom:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na zrealizowanie przedmiotu zamówienia.

5. Kryteria oceny ofert – cena – 100%.

6. Opis sposobu obliczania ceny.

Cena oferty zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru:

$$\text{Cena} = \frac{\text{Cena najtańszej oferty brutto}}{\text{Cena badanej oferty brutto}} \times 100 \%$$

1. Przez cenę oferty należy rozumieć kwotę brutto zawierającą wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu kryterium może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.

3. Oferta z najwyższą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

7. Warunki płatności.

7.1. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.

7.2. Faktura będzie płatna w ciągu 21 dni od dnia wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem punktu 7.1.

8. Opis sposobu przygotowania oferty.

8.1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim.

8.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

8.3. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

8.4. Oferta musi być podpisana przez upoważnionych(ego) przedstawiciel(i)a Wykonawcy.

9. Składanie ofert.

9.1. Termin składania ofert upływa dnia **16 kwietnia 2020 r.**

9.2 Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy wydrukować, wypełnić i podpisać. Następnie zeskanować i przesłać drogą mailową na adres: m.wilamowska@ug.czempin.pl.

10. Informacje dotyczące umowy

Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.

11. Kontakt w sprawie zamówienia:

m.wilamowska@ug.czempin.pl

12. Inne postanowienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- ✓ odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny,
- ✓ zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

13. Informacje dodatkowe.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchYLENIA dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Urząd Gminy w Czempiniu, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempień*,
- kontakt do osoby pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych - email: *aleksandra@eduodo.pl* lub *iod@eduodo.pl*;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego *nr FZ.271.2.3.2020* prowadzonym w trybie *zapytania ofertowego*,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku nie podania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**