



Dzn. obw.	Liczba odb.	Moc [kW]	Opis	RG/1	RG/2	RG/3	Wyt. różnicowo-prądowy	RG/4	RG/5	RG/6	Wyt. różnicowo-prądowy	RG/01	RG/02	RG/03
				2	3	3		1,6 kW	1,2 kW	1,2 kW		4	4	2
												0,2 kW	0,5 kW	0,5 kW
				Pomieszczenie trenera - obwód gniazd	WC niepełnospr. - obwód gniazd	Szatnia (pom. nr. 4) - obwód gniazd		Magazyn, szatnia (pom. nr. 7) - obwód gniazd	Lazienka (pom. nr. 5 i 6) - obwód gniazd	Piec CO - gniazda		Obwód oświetlenia - pom. trenera, magazyn, WC niepełnospr.	Obwód oświetlenia - szatnia, łazienka (pom. nr. 4, 5)	Obwód oświetlenia - szatnia, łazienka (pom. nr. 6, 7)

Investor: Gmina Czempin ul. 24 Stycznia 25,64-024 Czempin	Nr rys. :
Adres inwestycji: Borowo, działka nr. 320/15	3
Temat opracowania: Rozbudowa budynku zaplecza socjalnego - ORLIK 2012	
Treść rysunku: Schemat rozdzielnic RG	Branża: Elektryczna
Projektant:	Data: 05 - 2011