

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Czempiniu
ul. Polna 2, 54-020 CZEMPIŃ
tel. (61) 28 26 339
NIP 785-11-63-645 REGON 630723386

Czempień, 07.07.2016r

ZGK/WK- 460/2016

Budimex SA
Budowa drogi ekspresowej
S5-Wrocław, odcinek Wroczyń – Kościan Południe,
Fałkowo 44a, 62-262 Fałkowo

dot. Pisma nr ref.: S5 W-K/2016/04/DB/INNE/21

Warunki techniczne przebudowy lub zabezpieczenia sieci wod – kan (w zakresie kompetencji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czempiniu).

a) W zakresie kanalizacji sanitarnej


Zaprojektować rezerwowe rury osłonowe równoległe jak dla sieci wodociągowej

b) Materiały z których należy projektować sieci i rury osłonowe:

1. Sieć wodociągową należy wykonać z rur PE100 RC 2-warstwowych PN16; połączenie z siecią istniejącą za pomocą uniwersalnego łącznika rurowego z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem, PN16.
2. Rury ochronne dla przebudowywanych sieci wykonać ze stali (zabezpieczone powłokami antykorozyjnymi) średnica DN 250.
3. Komory obsługowe żelbetowe dla armatury odcinającej typu zasuwowego. Armatura na sieci wodociągowej powinna być wykonana z żeliwa sferoidalnego epoksydowanego.
4. Głębokość posadowienia od proj. terenu pasa drogowego (jezdnia, pobocze, dno rowu) do górnej tworzącej rurę ochronną powinna wynosić min. 1,50 m, max 1,80 m.

W celu uzgodnienia PT przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czempiniu, należy przed uzyskaniem opinii ZUD, przedłożyć 2 egz. projektu technicznego do uzgodnienia.

1. a/a

KIEROWNIK
ds. wodociągowo-kanalizacyjnych

Justyna Krupa - Gust