

Projekt pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach Czermin i Wadowice Górne” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

**GMINA CZERMIN**  
39-304 Czermin  
Znak sprawy: **In.271.5.2018**  
NIP 8172175391 REGON 690581896

Czermin, dnia 24.09.2018 r.

**-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-**

**dotyczy:** przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie gmin Czermin i Wadowice Górne”.

- A. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn zm.) – dalej „ustawa Pzp, Zamawiający – Gmina Czermin przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie materiału izolacyjnego charakteryzującego się korzystniejszym parametrem przewodności cieplnej niż izolacje kauczukowe EPDM tzn. Posiadającym współczynnik  $\Lambda_{40C} = 0,035 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$

Izolacja o której mowa powyżej wykonana jest z włókniny poliesterowej o grubości 10 mm i zabezpieczona jest dodatkowo folia z filtrem UV stanowiącą również ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Należy zwrócić uwagę, że opisywany powyżej materiał izolacyjny posiada certyfikat klasy reakcji na ogień wg EN 13 501-1 BL-s2, d0 który wymagany jest w budownictwie przy stosowaniu izolacji wewnątrz budynków. Zamawiający powinien mieć na uwadze, że takiego warunku nie spełnia większość izolacji oferowanych obecnie na rynku w tym izolacje kauczukowe EPDM, których stosowanie w myśl obowiązujących przepisów może stanowić potencjalne zagrożenie pożarowe w budynkach.


**ODPOWIEDŹ;**

**Zamawiający dopuści rozwiązanie wskazane przez oferenta.**

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
- C. Powyższe pytanie prowadzi nie prowadzi do zamiany do zmiany terminu składania ofert i zmiany ogłoszenia .

Projekt pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach Czermin i Wadowice Górne” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

**D. Zamawiający informuje, iż treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

  
WÓJT  
*Leon Getinger*  
.....  
(podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)