

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu -

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa Otwartych Stref Aktywności – wariant rozszerzony – 2 obiekty”

- A. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający – Gmina Czermin przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie nr 1:

Czy urządzenia orbitrek i wioślarz mają mieć pylony, tak jak przedstawiają wizualizacje?

Odpowiedź Zamawiającego:

Urządzenia orbitrek i wioślarz mają być zamontowane na słupie.

Pytanie nr 2:

Czy jako zabezpieczenie antykorozyjne urządzeń wystarczy podkład cynkowy i malowanie proszkowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 3:

W przedmiarach, w pozycji nr. 1 są wpisane powierzchnie ręcznego usunięcia warstwy ziemi 465 i 480 m². Przewidziana gumowa mata przerostowa ma 120 m². Czy te wartości są prawidłowe. Jeżeli tak to co zamawiający przewiduje w miejsce usuniętej ziemi na pozostałym terenie oprócz maty przerostowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nawierzchnia placów zabaw (465 i 480 m²) pozostaje trawiasta – przewiduje się rekultywację terenu z uzupełnieniem powierzchni ziemią urodzajną grubości 10 cm wraz z obsianiem trawą. Nawierzchnia bezpieczna – gumowa mata przerostowa (120 m²) zastosowana będzie wokół urządzeń zabawowych.

Pytanie nr 4:

Czy do ogrodzenia panelowego przewidziana jest furtka?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga wykonania jednej furtki w ogrodzeniu placu zabaw w Trzcianie i jednej furtki w Brniu Osuchowskim.

Pytanie nr 5:

W załączonym przedmiarze robót nie ma wszystkich robót związanych z wykonaniem stref aktywności, czy mamy przez to rozumieć, iż należy dodać do wyceny wykonanie nawierzchni bezpieczniejsze ze żwiru wokół zestawów gimnastycznych, jak jest wskazane w projektach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedź na pytanie nr 3.

Pytanie nr 6:


W związku z faktem, że wskazane przez Zamawiającego urządzenia zabawowe są urządzeniami danego producenta o konkretnych wymiarach szczegółowych w związku z czym właściwie niemożliwe jest zaoferowanie produktu innego producenta wykonanego z uwzględnieniem wymaganych materiałów oraz o analogicznych właściwościach funkcjonalnych w związku z czym prosimy o możliwość uwzględnienia dopuszczalności marginesu +/-20% lub inna różnicy w wymiarach w stosunku do urządzeń wskazanych w kartach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może opisać przedmiot zamówienia wskazując urządzenia danego producenta o konkretnych wymiarach, jedynie gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Zgodnie z zapisami w SIWZ pkt. 3.2 Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych o wskazanych parametrach technicznych lub lepszych. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji przetargowej i projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp – wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**


WÓJT GMINY
mgr Sławomir Sidur

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)