

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Sprawa: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na **Dostawy (wariant I) / Dostawy oraz montażu (wariant II) 150 sztuk lamp oświetlenia ulicznego w technologii LED o mocy 50W.**

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza oprawę oświetleniową o barwie światła 5000K?

Odpowiedź 1


Nie.

Pytanie 2

Czy w przewidzianym wariantcie II obejmującym montaż Zamawiający przewiduje konieczność wymiany: zacisków prądowych na słupie, zabezpieczeń na słupie oraz przewodu zasilającego do oprawy (od zasilania ze słupa-wysięgnik-opraw lub w słupie)? W przypadku demontażu opraw może się okazać że ww. elementy będą w stanie uniemożliwiającym ich ponowny montaż. Czy Wykonawca ma uwzględnić wymianę ww. elementów, jeśli tak to w jakim zakresie?

Odpowiedź 2

Zamawiający nie przewiduje konieczności wymiany w/w elementów.


WÓJT GMINY
mgr Sławomir Sidur