

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

Sprawa: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na **Dostawy (wariant I) / Dostawy oraz montażu (wariant II) 150 sztuk lamp oświetlenia ulicznego w technologii LED o mocy 50W.**

**Pytanie 3**

Czy akceptujecie Państwo oprawę Led 40W o sprawności 170lm/W 7000m?  
Według ilości światła jaką Państwo oczekuje (50W przy sprawności 140 lm/W daje 7000m – 50Wx140lm, więc w zupełności wystarczyła by oprawa 40W 7000m (sprawność 170lm/w) inwestor otrzyma zatem oczekiwaną ilość światła, a będzie jeszcze mniej płacić za prąd, bo będzie miał lampę 40W a nie 50W, co przy 150 szt. daje półtora kilowata oszczędności.

**Odpowiedź 3**

Zamawiający dopuszcza oprawę Led 40W o sprawności 170lm/W.

Z. WÓJTA  
  
mgr Bogusław Peret  
SEKRETARZ GMINY