

Czerwonka dn. 13.04.2017r.

Zamawiający:
Gmina Czerwonka
Czerwonka Włociańska 38
06-232 Czerwonka

Znak postępowania: 271.ZP.2.2017

WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Guty Duże – Etap I”.

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na otrzymanie pytania Wykonawcy dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie w/w zadania, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1. Prosimy o podanie właściwych ilości prac do wykonania w kosztorysie robót sanitarnych w pozycjach od 69 do 77, wszystkie mają obmiar „1”.

Odpowiedź: Po konsultacji z projektantem Zamawiający wprowadził zmiany w obmiarach przedmiaru robót sanitarnych w pozycjach 69-77.

Pytanie 2. Prosimy o podanie typów lub parametrów technicznych pomp jakie należy zamontować w kotłowni.

Odpowiedź: Po konsultacji z projektantem Zamawiający podał w przedmiarze robót sanitarnych typy pomp jakie należy zamontować w kotłowni. Ponadto informacje na temat typów pomp można znaleźć również w opisie technicznym instalacji sanitarnych.

Pytanie 3. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o kanały wentylacyjne łączące wentylatory dachowe z pomieszczeniem świetlicy oraz kratki wentylacyjne, przebicia przez strop, dostosowanie konstrukcji i pokrycia dachu do montażu wentylatorów oraz zasilania elektrycznego.

Odpowiedź: Po konsultacji z projektantem Zamawiający dodał w przedmiarze robót budowlanych pozycje na kanały i kratki wentylacyjne do wentylatorów.

Pytanie 4. W przedmiarach brak jakichkolwiek robót elektrycznych, wg opisu robót sanitarnych należy wykonać podłączenia elektryczne do kotła, pomp, ponadto w związku z przebudową i wydzielaniem nowych pomieszczeń konieczna jest modernizacja instalacji elektrycznej. Czy roboty elektryczne należy uwzględnić w ofercie? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie przedmiarów i projektu wykonawczego robót elektrycznych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że projektant nie przewidział w projekcie wykonania robót elektrycznych. Jednakże z punktu widzenia całości prac do wykonania, niezbędne jest doprowadzenie zasilania do zlokalizowanych w pomieszczeniu kotłowni: pompy obiegu centralnego ogrzewania, konsoli sterującej kotła, siłownika zaworu mieszającego a także do

nowo wydzielonych pomieszczeń. W związku z czym **WYKONAWCY do ceny oferty dolicza wykonanie powyższych robót elektrycznych!**

Instalację należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi, o których mowa w § 183 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, ze zm.).

Pytanie 5. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu robót budowlanych o wykonanie rozbiórki fragmentu stropu w celu wykonania nowego komina oraz o obróbki blacharskie połączenia nowego komina z istniejącym pokryciem dachowym.

Odpowiedź: Po konsultacji z projektantem Zamawiający dodał w przedmiarze robót budowlanych pozycję na rozbiórkę fragmentu stropu oraz obróbki blacharskie o obróbki kominów.

Ponadto Zamawiający informuje, że na jego stronie internetowej uaktualniono istniejące przedmiary.

Mając powyższe na uwadze proszę do kosztorysu ofertowego przyjąć zmienione dane!

Wójt Gminy Czerwonka

Paweł Kacprzykowski