

Czyżew, 2013-04-22

RG.271.2-3.2013

WYKONAWCY

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę oświetlenia terenu zbiornika retencyjnego w Czyżewie
Biuletyn Zamówień Publicznych PORTAL UZP Numer ogłoszenia: 52631 - 2013; data zamieszczenia: 09.04.2013

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1.

W przedmiarze robót załączonym do specyfikacji w pozycji nr 25 jest montaż rozdzielnicy RF fontanny, natomiast w projekcie budowlanym nie ma zamieszczonego schematu. Prosimy o podanie parametrów i dołączenie schematy w celu prawidłowej wyceny.

Odpowiedź:

Należy przyjąć rozdzielnię o wymiarach 25x40cm bez wyposażenia z zamkiem MASTER KEY. Rozdzielnia zostanie wyposażona na etapie montażu fontanny.

Wprowadzone zmiany są obowiązujące dla Wykonawców. Termin składania ofert nie ulega zmianie. W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian.

BURMISTRZ

Anna Bogucka