

WYKONAWCY

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Przebudowa wjazdu, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnym oraz docieplenie budynku szkoły nr RG.271.6.2015

Biuletyn Zamówień Publicznych PORTAL UZP Numer ogłoszenia: 33653 – 2015; data zamieszczenia: 11.03.2015

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 2

Okna wg specyfikacji powinny mieć współczynnik przenikania ciepła nie wyższy jak U-1,7 W/m²K. Wydaje mi się, iż zgodnie z nowym rozporządzeniem od 1 stycznia 2014, współczynnik ten nie może być wyższy jak 1.3 W/m²K.

Odpowiedź

Wszystkie zastosowane materiały w ramach wykonywania robót budowlanych muszą być zgodne z obowiązującym stanem prawnym oraz z aktualnymi normami.

Zgodnie z

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1)

z dnia 5 lipca 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie²⁾,

które obowiązuje od 1 stycznia 2014

np. Okna (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne:

a) przy $t_i \geq 16^\circ\text{C}$

Współczynnik przenikania ciepła $U_{(\max)}$ **1,3** [W/(m² · K)]

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 4, w związku z art. 36 ust. 1 pkt 11 oraz art. 12a ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.) przedłuża termin składania ofert na dzień **31.03.2015 roku godz. 10:00.**

Wprowadzone zmiany są obowiązujące dla Wykonawców

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian.

BURMISTRZ

Anna Rogucka