

RG.271.6- 4.2015

WYKONAWCY

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Przebudowa wjazdu, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnym oraz docieplenie budynku szkoły nr RG.271.6.2015

Biuletyn Zamówień Publicznych PORTAL UZP Numer ogłoszenia: 33653 – 2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 41753 - 2015; data zamieszczenia: 25.03.2015

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. W opisie przedmiotu zamówienia, rozdział III SIWZ, dodaje się zapis o następującym brzmieniu:

Przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie wszelkiej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do zawiadomienia o zakończeniu robót, tj. m.in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, świadectwa charakterystyki energetycznej

2. W załączniku do SIWZ – przedmiarze robót dot. docieplenie budynku zespołu szkół
Poz. 1 - Wymiana stolarki, Pkt. 8 - Opis i wyliczenia, zastępuje się wpisem:

Drzwi zewnętrzne aluminiowe pełne ciepłe, o pow. ponad 2 m² jednoskrzydłowe wraz z naświetlem lub dwuskrzydłowe bez naświetla

1 x 2,40 x 1

1,50 x 2,40 x 2

- kolumna Razem, zastępuje się wpisem: **9,60**

3. Załącznik do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dot. docieplenia budynku zespołu szkół, pozycja 12.6.1, Wymiana stolarki okiennej, Pkt. 2.1 Okna, zastępuje się wpisem:

- **okna: z profili nieplastifikowanego PCV, o współczynniku przenikania ciepła $U_{max} \leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$, szklone szybą zespoloną, profile ram pięciokomorowe w kolorze białym, wzmocnione ocynkowanym kształtownikiem stalowym,**

- **drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe z naświetlem: o współczynniku przenikania ciepła $U_{max} \leq 1,70 \text{ W/m}^2\text{K}$, rama skrzydła i ościeżnicy z profili aluminiowych z przegrodą termiczną, wypełnione panelem aluminiowym ocieplonym, malowany proszkowo w kolorze białym, naświetle szklone szybą zespoloną, drzwi powinny posiadać jeden zamek z wkładką z trzema kluczami oraz klamką.**

- **drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe: o współczynniku przenikania ciepła $U_{max} \leq 1,70 \text{ W/m}^2\text{K}$, rama skrzydła i ościeżnicy z profili aluminiowych z przegrodą termiczną, dołem wypełnione panelem aluminiowym ocieplonym, górą szklone szybą zespoloną bezpieczną (szyba zewnętrzna hartowana, szyba wewnętrzna jako laminat z dwóch szyb okiennych, sklejonych na folii tworzywowej), malowane proszkowo w kolorze**

białym, drzwi powinny posiadać uchwyt, jeden zamek z wkładką z trzema kluczami, drugi zamek baryłkowy z wkładką z trzema kluczami, skrzydło drzwiowe powinno posiadać samozamykacz z blokadą położenia, skrzydło węższe z blokadą.

4. Projekt docieplenia budynku Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnym, na rysunku RZUT PARTERU oznaczenie opisane jako STOLARKA NIE WYMAGAJĄCA WYMIANY nie obowiązuje.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 4, w związku z art. 36 ust. 1 pkt 11 oraz art. 12a ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.) przedłuża termin składania ofert do dnia **07.04.2015 roku godz. 10:00.**

Wprowadzone zmiany są obowiązujące dla Wykonawców
W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian.

BURMISTRZ

Anna Bogucka

