

Czyżew, 2016-09-14

## WYKONAWCY

dotyczy postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro, prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) na Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Brok w ramach zadania „Przebudowa ulic: Norwida, Słowackiego, Mickiewicza, Konopnickiej w Czyżewie” dz. nr 183/1, 188, 201/1, 225/6 ogłoszonego w dniu 9 września 2016r na stronie internetowej gminy

## WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści zaproszenia do składania ofert.

### Zapytanie 1

Czy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji wykonania tymczasowego kanału obwodowego dla rzeki Brok, celem wykonania umocnień dna rzeki, bądź też innej dokumentacji mówiącej o sposobie wykonania ww. umocnień bez konieczności zmiany przebiegu koryta rzeki?

### Wyjaśnienia

Ze względu na wielkość umocnienia dna – 3 x 2 m nie przewidziano konieczności zmiany przebiegu koryta rzeki lub wykonania tymczasowego kanału obwodowego dla rzeki Brok (kanały takie wykonywane są zasadniczo w trakcie wykonawstwa budowy całkowicie przegradzających koryta rzek). Wobec powyższego inwestor nie posiada dokumentacji w tym zakresie.

Wybór jednego z wielu powszechnie stosowanych sposobów wykonania tego typu wylotu i umocnień pozostawiono wykonawcy, który najlepiej go dostosuje do posiadanego sprzętu i kadry, jak również warunków hydrologicznych w momencie wykonawstwa.

Treść zaproszenia do składania ofert pozostaje bez zmian.

Z up. BURMISTRZA  
  
Andrzej Krolenda  
ZASTĘPCA BURMISTRZA