

Czyżew, 2016-09-16

WYKONAWCY

dotyczy postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro, prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) na Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Brok w ramach zadania „Przebudowa ulic: Norwida, Słowackiego, Mickiewicza, Konopnickiej w Czyżewie” dz. nr 183/1, 188, 201/1, 225/6 ogłoszonego w dniu 9 września 2016r na stronie internetowej gminy

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści zaproszenia do składania ofert.

Zapytanie 2

W związku z rozbieżnościami pomiędzy dokumentacją projektową a kosztorysem oraz przedmiarem robót prosimy o uściślenie zakresu robót co do ilości ułożenia rurociągu z PVC fi 500 oraz studni betonowych DN 1400.

Wyjaśnienia

Należy wykonać zgodnie z przedmiarem i kosztorysem 3 studnie średnicy 1400 mm - DI, DII, DIII. Długość kanału deszczowego średnicy 500 mm - 165,40 m

Zapytanie 3

Czy Zamawiający posiada badania geologiczne gruntu, które określałyby na jakim poziomie stabilizują się wody gruntowe na przedmiotowej inwestycji, celem oszacowania ewentualnych kosztów odwodnienia gruntu.

Wyjaśnienia

Na podstawie badań geologicznych poziom wody gruntowej 0,7 - 1,8 m poniżej poziomu terenu. Operat geotechniczny w załączniku.

Zapytanie 4

Prosimy o potwierdzenie bądź zaprzeczenie, że całość rurociągu ma być zasypana gruntem z wykopu bez konieczności stosowania obsypek materiałem z dowozu oraz wymiany gruntu pod drogami oraz z pobocza.

Wyjaśnienia

Z badań geotechnicznych wynika, że w pasie drogowym w podłożu występują grunty piaszczyste nadające się do wbudowania. Jednakże na etapie robót należy dokonać oceny przydatności gruntu w porozumieniu z inspektorem nadzoru.

Zapytanie 5

Czy Zamawiający posiada projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót oraz czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego?

Wyjaśnienia

Sporządzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy jest obowiązkiem wykonawcy robót. Nie będą naliczane opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Treść zaproszenia do składania ofert pozostaje bez zmian.

Z up. BURMISTRZA
Andrzej Polenda
ZASTĘPCA BURMISTRZA