

RG.271.5-2.2019r.

**Zamawiający :**  
**Gmina Czyżew**  
**ul. Mazowiecka 34**  
**18-220 Czyżew**

**Do wszystkich Wykonawców ubiegających  
się o udzielenie Zamówienia**

Dotyczy : Budowa i przebudowa dróg gminnych : 1) nr 108014B ul. Norwida w Czyżewie ,  
2) nr 108016B ul. Słoneczna w Czyżewie , 3) ul. Lipowa w Czyżewie .

Numer postępowania RG.271.5.2019r.

Nr ogłoszenia : 522371-N-2019 ; data zamieszczenia 13.03.2019

**WYJAŚNIENIE treści SIWZ**

Gmina Czyżew , działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2018 poz. 1986 ) , zwanej dalej Pzp , wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych Warunków Zamówień .

*Zapytanie 1*

Zwracamy się do Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o profile podłużne sieci kanalizacji deszczowej z rzędnymi terenu, dna kanału, średnicami studni i rurociągów oraz plan zagospodarowania terenu z naniesionymi oznaczeniami studni i wpustów kanalizacyjnych .

*Wyjaśnienie Zamawiającego*

Zamawiający udostępnia profile podłużne sieci kanalizacji deszczowej która stanowi załącznik do niniejszego pisma.

*Zapytanie 2*

Zwracamy się do Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o dokumentację geologiczną na ww. inwestycję .

*Wyjaśnienia Zamawiającego*

Zamawiający udostępnia dokumentację geologiczną która stanowi załącznik do niniejszego pisma .

*Zapytanie 3*

Proszę o dokładniejsze określenie typu prefabrykowanej wiązki mikrorurek, tj. ilość i średnica zew/wewn. mikrorurek w wiązce

*Wyjaśnienia Zamawiającego*

Parametry wiązki mikrorur grubościennych:

- ilość mikrorur -7,
- średnica zewnętrzna mikrorurki – 5 mm,
- grubość ścianki mikrorurki - 0,6 mm,
- średnica zewnętrzna wiązki - 22,2mm,
- średnica wewnętrzna wiązki - 15,0mm,
- grubość ścianki wiązki - 3,60 mm

**BURMISTRZ**

*Anna Bogucka*