

Zamawiający:
Gmina Czyżew
ul. Mazowiecka 34
18-220 Czyżew

**Do wszystkich Wykonawców ubiegających
się o udzielenie Zamówienia**

Dotyczy:

Przebudowa drogi gminnej w Czyżewie nr 108015B – ul. Nowa i ul. Mała .

Numer postępowania RG.271.12.2019r.

Nr ogłoszenia : 561561-N-2019 z dnia 14.06.2019r.

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Gmina Czyżew, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2018 roku poz. 1986) , zwanej dalej Pzp , wyjaśnia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień.

Dotyczy: Przebudowa ul. Nowej i Małej w miejscowości Czyżew.

Zapytanie 1

Czy Zamawiający dopuści zamianę rur GRP Ø 300 na rury PVC SN8 Ø 300 ? Zamiana rur znacznie wpłynie na obniżenie kosztów, a nie spowoduje obniżenia jakości robót.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza inny produkt do wykonania kanalizacji deszczowej i przykanalików kanalizacji deszczowej o parametrach technicznych dla rur Ø 300 na rury PVC SN8 .

Zapytanie 2

Czy zwieńczenie studni Ø 1000 powinno być zakończone pokrywą żelbetową i pierścieniem odciążającym? W przedmiarach jest tylko pokrywa.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zgodnie z opisem do projektu wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej zwieńczenie studni projektuje się przy pomocy monolitycznej pokrywy odciążającej wykonanej jako odlew z betonu samozagęszczalnego (element łączący w sobie funkcję pokrywy i pierścienia odciążającego).

Z up. BURMISTRZA
Andrzej Molenda
ZASTĘPCA BURMISTRZA