

**Zamawiający:**  
**Gmina Czyżew**  
**ul. Mazowiecka 34**  
**18-220 Czyżew**

**Do wszystkich Wykonawców ubiegających  
się o udzielenie Zamówienia**

Dotyczy:

Przebudowa drogi gminnej w Czyżewie nr 108015B – ul. Nowa i ul. Mała .

Numer postępowania RG.271.24.2019r.

Nr ogłoszenia : 605415-N-2019 z dnia 04.10.2019r.

**WYJAŚNIENIE treści SIWZ**

Gmina Czyżew, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 ), zwanej dalej Pzp , wyjaśnia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień.

**Dotyczy: Przebudowa ul. Nowej i Małej w miejscowości Czyżew.**

***Zapytanie 1***

Czy Zamawiający dopuści zamianę rur GRP Ø 300 na rury PVC SN8 ? Zamiana rur znacznie wpłynie na obniżenie kosztów, a nie spowoduje obniżenia jakości robót.

***Wyjaśnienie Zamawiającego***


Zamawiający dopuszcza inny produkt do wykonania kanalizacji deszczowej i przykanalików kanalizacji deszczowej o parametrach technicznych dla rur Ø 300 na rury PVC SN8 .

***Zapytanie 2***

Czy zwieńczenie studni Ø 1000 powinno być zakończone pokrywą żelbetową i pierścieniem odciążającym? W przedmiarach jest tylko pokrywa.

***Wyjaśnienie Zamawiającego***

Zgodnie z opisem do projektu wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej zwieńczenie studni projektuje się przy pomocy monolitycznej pokrywy odciążającej wykonanej jako odlew z betonu samozagęszczalnego ( element łączący w sobie funkcję pokrywy i pierścienia odciążającego).

Z up. BURMISTRZA  
  
Andrzej Molenda  
ZASTĘPCA BURMISTRZA