

Czyżew dn. 24.01.2020r.

RG.271.2.2020

**Zamawiający :**  
**Gmina Czyżew**  
**ul. Mazowiecka 34**  
**18-220 Czyżew**

**Do wszystkich Wykonawców ubiegających  
się o udzielenie Zamówienia**

Dotyczy:

Przebudowa drogi gminnej w Czyżewie nr 108015B – ul. Nowa i ul. Mała  
Numer postępowania RG.271.2.2020r , ogłoszonym w biuletynie Zamówień Publicznych  
PORTAL UZP ; Ogłoszenie nr 504590-N-2020 z dnia 2020-01-21 r.

**WYJAŚNIENIE treści SIWZ**

Gmina Czyżew, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 ), zwanej dalej Pzp, wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień .

***Zapytanie 1***

Czy Zamawiający dopuści zamianę rur  $\varnothing$  300 na rury PVC SN8. Zamiana rur znacznie wpłynie na obniżenie kosztów, a nie spowoduje obniżenia jakości robót .

***Wyjaśnienie Zamawiającego***

Zamawiający dopuszcza inny produkt do wykonania kanalizacji deszczowej i przykanalików kanalizacji deszczowej o parametrach technicznych dla rur  $\varnothing$  300 na rury PVC SN8 .

***Zapytanie 2***

Czy zwieńczenie studni  $\varnothing$  1000 powinno być zakończone pokrywą żelbetową i pierścieniem odciążającym ? W przedmiarach jest tylko pokrywa .

***Wyjaśnienie Zamawiającego***

Zgodnie z opisem do projektu wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej zwieńczenie studni projektuje się przy pomocy monolitycznej pokrywy odciążającej wykonanej jako odlew z betonu samozagęszczalnego ( element łączący w sobie funkcję pokrywy i pierścienia odciążającego )

Z up. BURMISTRZA  
  
Andrzej Kozłowski  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

### **Do wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia**

Dotyczy : przetargu nieograniczonego – Przebudowa drogi gminnej w Czyżewie - ul. Nowa i ul. Mała Numer postępowania RG.271.2.2020, ogłoszonym w biuletynie Zamówień Publicznych PORTAL UZP :Ogłoszenie nr 504590-N-2020 z dnia 2020-01-21 r.

### **ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Gmina Czyżew, działając zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 , ze zmianami), zmienia treść Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

We wzorze umowy wprowadza się dodatkowy zapis ustępu 10

#### **§ 3**

#### **Wynagrodzenie**

10.1. Przewiduje się wprowadzanie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

- 1) stawki podatku od towarów i usług,
- 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

10.2. Po zaistnieniu okoliczności wymienionych w punkcie 1 powyżej wykonawca wystąpi z wnioskiem pisemnym popartym stosownymi wyliczeniami i przedstawi dowody potwierdzające te wyliczenia.

W pozostałym zakresie treść SIWZ nie ulega zmianie.

Z up. BURMISTRZA  
  
Andrzej Wołenda  
ZASTĘPCA BURMISTRZA